


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和3年10月19日(火曜日)13時25分			工事関係者区分	元請け
事故区分	転倒	性別	男性	年齢	39	業種区分	設備
被災程度	右手 中指、薬指骨折			事故レベル	I	休業見込日数	3
工事概要	建築物の大規模改修工事						
事故概要	場所: 地下1階 機械室 概要: 単管(42.7φ×1800mm×4.6kg)を4本を肩に担いで運搬している時、足元の下がり段差(約160mm)で躓き転倒した。転倒した際、持っていた単管が右手指先に落下した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・仮設照明の未点灯、ヘッドライトのみで歩行した。 ・160mmの段差に対して段差表示、スロープなどの転倒防止措置がなかった。 ・長尺物を単独で運搬した。 ・単管を結束していなかった。 ・単管4本を一度で運搬した。(小分けにしなかった) 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・運搬など軽作業であっても仮設照明＋ヘッドライトで照度を確保する。 ・段差のある箇所は段差注意の表示を行う。(目につく箇所に) ・長尺物、重量物は必ず2人以上で運搬する。 ・運搬物が複数本ある場合はバインド線などで結束する。 ・一度に無理な本数を運搬しない。小分けにする。 						

事故状況図



改善状況図

