


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 3年 12月 25日(土曜日) 13時 45分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	工具等取扱	性別	男性	年齢	41	業種区分	土木
被災程度	左足脛の裂傷			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	外構改良工事						
事故概要	U字側溝切断時にディスクグラインダーがキックバックし、左足の脛あたりを10cm程度切ったもの。						
事故原因	U字側溝を切断していた場所が狭く、動けるスペースが限られた。 回転中のディスクグラインダーが接触して災害を防ぐ保護具を着用していなかった。						
改善策	ディスクグラインダー等の器具を用いる作業については作業スペースを確保するとともに、スペースの確保が困難な場合は保護具を使用するよう徹底した。						

事故状況図



状況写真

改善状況図

