

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 3年 12月 15日(水曜日) 14時 5分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	架空線・信号等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	引き込み線切断			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	外構改良工事						
事故概要	バックホウ0.1mを移動中、電柱から校舎への引き込み線(電力線1本、通信線3本)にアームを接触させ切断した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・地面上に老朽化したマンホールがあり、破損させないようにこれ避けながら運転していたために運転者及び合図者の注意が下方に集中していた。 ・被災した引き込み線が運転者からは逆光となる配置であった。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ①作業機械が移動する箇所等にある架空線などの位置を関係者全員で現地確認。 ②架空線をバックホウに支障とならないように既設より2m高い位置へ移設。 ③運転者、合図者に架空線等へ十分注意を払いながら適切な指示を行うように徹底。 						

事故状況図



改善状況図

