


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和4年6月29日(水曜日) 15時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	熱中症	性別	男性	年齢	40代	業種区分	建築
被災程度	熱中症			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	建物改築工事						
事故概要	鉄筋組立作業中、熱中症の症状があり、軽症であったものの念のため病院にて治療(点滴)を行った。						
事故原因	現場場内は日影がなく、常に日が照らされた中の作業であったことや、作業員は事故前日まで室内の別現場にあり、急激な気温の変化により、熱中症になったと考えられる。						
改善策	・大型扇風機やスポットクーラーの設置を行っている。また、休憩時間の確保や作業員の健康管理を行うよう徹底し、再発防止にむけて注意喚起を行った。						

事故状況図



改善状況図

大型扇風機やスポットクーラーの設置状況

