



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 6月 10日(金曜日) 16時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	建物外壁を10cm程度破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	側溝及び雨水管の新設						
事故概要	舗装作業中にバックホウで合材荷下ろしを行った後、アームを上昇させ、隣接建物の2階ベランダの張り出し部に接触し、外壁のタイルを破損させたもの。						
事故原因	合図者を配置せずにバックホウの操作を行ったことによるもの。						
改善策	バックホウでの作業を行う場合は、合図者を配置し、その指示に従うよう徹底する。						

事故状況図



改善状況図

