


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年6月15日(水曜日) 12時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	架空線・信号等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	J:COMケーブル破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	配水管を布設するため、バックホウ(0.1t)を用いて掘削及び積込み作業を行っていたとき、バックホウのアームにより架空線(J:COMケーブル)を破断した。						
事故原因	当該作業を行うにあたり合図者を配置していたが、架空線に対するオペレーターの注意不足や、合図者との連携が不十分であったために発生したもの。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・事故後、直ちに安全訓練を行った。 ・KY活動の際に、当日の作業内容や手順、工事区域内における架空線等の位置、作業に伴うリスクとその防止策を関係作業員全員に周知徹底し作業を行うこととした。 ・架空線等の認識のため、その内容を路面等に明示することとした。 ・今後の作業にあたっては、合図者にホイッスルを持たせ、緊急時はホイッスルが鳴ったら全停止のルールを周知徹底した。 						

事故状況図

事故状況図



改善状況図

再発防止に向けた安全訓練実施状況

