


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 4年 7月 9日(土曜日) 14時50分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	転倒	性別	男性	年齢	24歳	業種区分	建築
被災程度	左足捻挫			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	建物の新築工事						
事故概要	3階床スラブ(型枠)上において、共同企業体二次下請の作業員が圧接機材を持ちながら移動中、スラブベニヤを踏み抜き転倒し、左足を負傷して事故発生。						
事故原因	古いベニヤを使用していた、もしくはスラブ上に資材(鉄筋等)を置いた際、ベニヤが傷つき割れやすい状況になっていた。						
改善策	型枠上が通路となる場合、通行時に支障等が生じないよう脆弱な箇所が無いことを事前に確認すること。また、可能な範囲で幅員が広い型枠材を用いること。						

事故状況図



改善状況図



事故報告周知会の実施