

公共工事等事故情報

事故分類	一般事故	発生日時	令和 4年 9月 9日(金曜日) 9時 30分			工事関係者区分	
事故区分	物損公衆災害	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	衣服の汚れ			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	外壁改修工事						
事故概要	外壁の吹付工事作業中、付近を歩行中の児童に下塗材が飛散し、制服に付着したもの。						
事故原因	第三者通路との養生・意識が不足していたため						
改善策	養生の再確認、トークナビの設置、学校と工事工程を調整し、作業箇所付近の一時通行禁止を行う。緊急災害防止会議を開催し、事故原因の周知・対策の徹底及び作業員の危機意識向上を行う。						

事故状況図

事故発生箇所



汚損状況



改善策

災害防止協議会における注意喚起状況



災害防止に向けた 現地パトロール実施状況

