


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年10月11日(火曜日) 12時20分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	車両・自転車等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	車両前部を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	住宅都市局住宅部住宅建設課						
事故概要	足場材運搬トラックが後進中に敷地内駐車場に駐車していた住民車両に接触し、これを破損させた。						
事故原因	運転者の注意が通路部の左側にあった工事用資材に向けられていたため、被災車両に対する注意が疎かになり、当該車両にトラック右後方を接触させたものである。なお、このとき場内誘導員は別車両を誘導中であった。						
改善策	誘導員の配置を徹底させ、誘導の上駐車を徹底させる。 :複数台駐車を行う際は1台ずつ行うことを徹底させる。 :運転者に必ず安全を確認するよう徹底させる。誘導員の配置のもとに行うこととした。						

事故状況図



改善状況図

