


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和4年10月18日(火曜日) 15時30分			工事関係者区分	三次下請
事故区分	挟まれ・巻き込まれ	性別	男性	年齢	48	業種区分	建築
被災程度	左親指骨折			事故レベル	I	休業見込日数	1日
工事概要	建物新築工事						
事故概要	4階型枠建込施工中、材料上げ開口部付近で荷揚げ作業をしていたところ、スラブの支保工ポストが外れ落下し、左親指に当たり負傷した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・支保工ポストが確実に固定されていないかった。 ・作業開始前、周辺の支保工サポートの固定状況を確認していなかった。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・支保工ポストの施工者による全数点検の実施 ・型枠作業者全員への周知、安全指示 						

事故状況図

事故発生箇所



改善状況図



点検



周知・安全指示