



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 11月 10日(木曜日) 9時10分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	——	年齢	——	業種区分	土木
被災程度	宅地への給水管を破損			事故レベル	I	休業見込日数	——
工事概要	道路舗装工事						
事故概要	道路舗装の打ち換えに伴い、バックホウにて掘削作業中に宅地への給水管を破損させたもの。						
事故原因	地下埋設物の位置にマーキングが適切にされていないこと及び現場関係者の確認不足。						
改善策	現場関係者全員で地下埋設物の位置・種類を再確認し、必要に応じてマーキング等で明確に位置を示した。 また作業日の朝礼時に当日の作業内容、施工における注意点、地下埋設物の位置の確認を徹底する。						

事故状況図



改善状況図



朝礼時の確認状況