



# 公共工事等事故情報

事故分類	死傷公衆災害	発生日時	令和 4年 12月 21日(水曜日) 9時 0分			工事関係者区分	
事故区分	第三者人身	性別	男性	年齢	80歳代	業種区分	建築
被災程度	背骨圧迫骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	—
工事概要	スロープ設置工事						
事故概要	スロープ本設工事に伴い設置していた仮設スロープ上で、足を滑らし転倒した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スロープ床面の滑り止め措置が不十分であった。</li> <li>・スロープ先端部で手摺が切れており、手のかける場所がない範囲があった。</li> <li>・仮設スロープ利用者に対して、貼り紙などによる注意喚起を行っていなかった。</li> </ul>						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設スロープ勾配部前面に防滑シートの貼り付け</li> <li>・仮設スロープ全長まで手摺の延長</li> <li>・利用者への注意喚起チラシの掲示</li> </ul>						

事故状況図



改善状況図



利用者への注意喚起チラシの掲示