


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 12月 10日(土曜日) 01時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	電気	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	電気経路の短絡による一時的な停電			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	便所の改修工事						
事故概要	建築工事で壁面ボードの撤去作業を行っていた際、誤って照明器具のスイッチを入れたところ、壁から取り外していた照明器具と壁下地の鉄骨の間で短絡が生じ一時的に停電したものの。						
事故原因	建築の作業時に電気設備に通電させないなどの対策を実施しなかったため。 電気設備の撤去前に建築の解体作業を行ったため。						
改善策	他設備業者と工程調整をより詳細に行い、事故等のリスクは排除した上で作業を行うこととする。						

## 事故状況図

誤って照明器具に通電させてしまい、壁の鉄骨と接していた部分と短絡した。



## 改善状況図



作業前の安全確認状況