

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 5月 23日(火曜日) 16時 00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	電気	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	Wi-Fiアクセスポイント用のLANケーブル			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	キャットウォーク内のケーブルラック撤去						
事故概要	ケーブルラックを切断工具(電動)にて切断した際、誤ってWi-Fiアクセスポイント用のLANケーブル(PF管内)を切断した。						
事故原因	別途工事に支障をきたす可能性があるケーブルラックを発見し、急遽撤去作業を進めた。 足場からキャットウォーク上にあるケーブルラックの切断作業だったため、ケーブルラックが目線の高さとなり、キャットウォークの手摺等が目線の障害になった結果、電線管を見落としてしまった。						
改善策	再発防止協議会を開催し、切断作業の一人作業禁止および施工体制に新たに切断責任者を設定することとした。作業手順は、切断責任者と作業者の二名で切断対象外ケーブルの仕分けをおこない、切断予定箇所マーキングをおこなう。切断責任者が切断箇所と数量を指示し作業者が無電圧を確認後、切断予定外の対象物がないか切断責任者と作業者の二名で最終確認し、切断作業をおこなう。						

事故状況図

施工場所(赤枠は事故箇所)



切断写真



改善状況図

