


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年9月18日(月曜日) 15時00分頃			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	施設内放送施設用電線破断			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	用地整備						
事故概要	バックホウ移動の際、アームをあげていたことにより架空線と接触したもの。						
事故原因	バックホウ運転手と誘導員の周囲確認不足及び連携不足によるもの。						
改善策	現場全体を再度確認し、当該架空線を含め支障となる可能性のあるものを関係者全員で確認した。 当該架空線に警告表示物を設置し、路面に注意喚起標示を行った。						

事故状況図



改善状況図



安全対策周知状況

改善状況