

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年10月30日(月曜日)11時00分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	一時停止標識の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	擁壁築造工事						
事故概要	坂道に停車させていたトラック(2t)が逸走して道路標識(一時停止)に接触し、これを破損した。						
事故原因	KY活動時等での受注者の注意喚起を遵守せず、運転者が車両から離れる際にサイドブレーキを確実に引いていなかったため発生したものと推定。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・降車時にサイドブレーキを確実に引いたか同乗者を含めて確認する。 ・タイヤ止めの設置について、二人以上で確認する。 ・朝礼時のKY運動の項目に降車時の注意として、作業員への周知を徹底する。 						

事故状況図



改善状況図

(タイヤ止め対策・平地駐車徹底)



(KY運動の実施)

