

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5年 11月 14日(火曜日) 13時25分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	ガス供給管(φ30ポリエチレン管)を破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	管布設のため機械掘削を行っていたところ、ガス供給管(φ30)を破損させたもの。						
事故原因	地下埋設物の存在が予想される箇所付近において、機械による掘削作業を行ってしまったこと。						
改善策	地下埋設物の存在が予想される箇所付近において掘削作業等を行う際、作業前に地下埋設物の位置を全員で確認し、掘削断面内は埋設管を確認しながら人力で掘削するなど、慎重に作業を進める。						

事故状況図



改善状況図

