

福岡市水道局指定品目技術仕様一覧表

品目		規格	仕様	備考
ダクトイル鋳鉄管		JWWA G 113	<ul style="list-style-type: none"> ・ 75～300: 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・ 350以上: 内面モルタルライニング 	
ダクトイル鋳鉄異形管		JWWA G 114	<ul style="list-style-type: none"> ・ 75～1500: 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・ 1650以上: 内面液状エポキシ樹脂塗装 ・ フランジ形はGF形ガasket対応 	
ダクトイル鋳鉄管及び異形管用接合部品		JWWA G 113・114 付属書1・2		
	特殊押輪	JWWA G 113・114 付属書1・2準拠	・福岡市水道局仕様書	
ソフトシール仕切弁		JWWA B 120	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2種、内外面エポキシ樹脂粉体塗装、右回り開き ・ 75～300はショートタイプ 	K・NS・S 形はJWWA B 120準拠
ダクトイル鋳鉄仕切弁		JWWA B 122	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2種、内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・ 右回り開き 	
バタフライ弁		JWWA B 138	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2種、内面エポキシ樹脂粉体塗装 ・ 右回り開き、キャップH=70mm ・ 流量制御用又は 450mm以下は同心軸型 ・ 副弁内蔵型は2軸タイプ ・ センターキャップ式は内外面エポキシ樹脂粉体塗装 キャップH=50mm、同心軸型 	標準型のメタルシート、副弁内蔵型及びセンターキャップ式はJWWA B 138準拠
地下式消火栓(特殊排気弁)	町の式	JWWA B 103準拠	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7.5K、 75、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ・ H=235～255mm、左回り開き 	
	福岡市型	福岡市水道局規格	・福岡市水道局仕様書	JWWA B 103準拠
急速空気弁		JWWA B 137	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2種、 25、 75、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ・ H=235～255mm 	
補修弁		JWWA B 126	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2種、 75、内外面エポキシ樹脂粉体塗装 ・ レバー式ボール弁、GF形ガasket又はOリング対応 ・ 面間=100mm、右回り開き 	
円形鉄蓋		福岡市水道局規格	・福岡市水道局仕様書	JWWA B 132準拠
レジンコンクリート製下柵		福岡市水道局規格	・福岡市水道局仕様書	JWWA K 148準拠

JWWA: 日本水道協会規格