

東部工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和4年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和3年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物※1	—	処理量	t	—	2,031.62	8,622.17	8,291.12	8,318.03	7,987.36	0.00	0.00	0.00	375.47	3,875.64	2,315.20	8,150.03	
燃焼ガス※2	—	測定結果通知日		—	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	—	—	—	R4.1.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	1,007	1,037	1,048	1,058	1,057	—	—	—	929	957	982	999	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	170	170	170	173	180	—	—	—	180	170	170	180	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	10.7	1.1	0.9	1.3	1.1	—	—	—	10.3	3.2	2.8	2.2	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R3.2.6~R3.3.28												
		ガス処理設備		—	R3.2.6~R3.3.28												
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R3.7.27												
		測定結果通知日		—	R3.8.20												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.00006												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	R3.5.18	—	R3.7.13	R3.8.2	—	—	—	—	—	R4.2.2	—	
		測定結果通知日		—	—	R3.6.10	—	R3.8.10	R3.9.14	—	—	—	—	—	R4.3.15	—	
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	—	71	—	59	60	—	—	—	—	—	64	—	
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	113.8	—	115.8	115.8	—	—	—	—	—	111.8	—	
		測定結果	m3N/h		—	0.040未満	—	0.040未満	0.040未満	—	—	—	—	—	0.038未満	—	
		規制基準	ppm		—	1,450	—	1,453	1,453	—	—	—	—	—	1,493	—	
測定結果	ppm	—	0.5未満		—	0.5未満	0.5未満	—	—	—	—	—	—	0.5未満	—		
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N		700以下	—	3未満	—	4未満	3未満	—	—	—	—	—	3	—
ばいじん	—	測定結果	g/m3N		0.04以下	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	—	0.001未満	—

※1 産業廃棄物を含む ※2 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※3 ダイオキシン類は年一回測定

※4 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定 ※5 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

東部工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和4年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和3年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物※1	—	処理量	t	—	0.00	0.00	1,666.35	3,200.01	0.00	0.00	7,586.26	8,475.84	8,643.32	2,084.72	0.00	0.00
燃焼ガス※2	—	測定結果通知日		—	—	—	R3.7.1	R3.8.1	—	—	R3.11.1	R3.12.1	R4.1.1	R4.2.1	—	—
	燃焼室ガス温度	測定結果	°C	—	—	—	998	1,008	—	—	1,033	1,042	1,038	1,041	—	—
	集塵器入口温度	測定結果	°C	—	—	—	170	170	—	—	175	180	180	180	—	—
	一酸化炭素濃度	測定結果	ppm	—	—	—	10.8	3.9	—	—	3.5	2.3	2.4	2.0	—	—
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.1.9~R4.2.25											
		ガス処理設備		—	R4.1.9~R4.2.25											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R3.11.10											
		測定結果通知日		—	R3.12.3											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.0002											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度		排ガス採取日		—	—	—	—	—	—	—	R3.10.12	R3.11.18	—	R4.1.5	—	—
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	—	—	—	R3.11.18	R3.12.17	—	R4.1.20	—
窒素酸化物	煙突	測定結果	ppm	250以下	—	—	—	—	—	—	65	52	—	59	—	—
		規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	—	—	—	—	—	—	111.8	111.8	—	113.8	—	—
		測定結果	m3N/h		—	—	—	—	—	—	0.040未満	0.039未満	—	0.039未満	—	—
		規制基準	ppm		—	—	—	—	—	—	1,431	1,452	—	1,466	—	—
測定結果	ppm	—	—		—	—	—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	—		
塩化水素		測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	—	—	—	—	3未満	3未満	—	3未満	—	—
ばいじん		測定結果	g/m3N	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	—

※1 産業廃棄物を含む ※2 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※3 ダイオキシン類は年一回測定

※4 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定 ※5 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

東部工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和4年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和3年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物※1	—	処理量	t	—	7,020.30	8,312.66	7,940.39	3,966.73	2,268.54	8,065.84	8,265.94	7,788.90	7,907.04	8,490.17	1,224.44	1,151.63	
燃焼ガス※2	—	測定結果通知日		—	R3.5.1	R3.6.1	R3.7.1	R3.8.1	R3.9.1	R3.10.1	R3.11.1	R3.12.1	R4.1.1	R4.2.1	R4.3.1	R4.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	1,021	1,016	1,024	981	1,037	1,054	1,023	1,030	1,033	1,035	1,016	985	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	170	170	170	170	178	180	180	176	180	180	179	177	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	3.6	1.4	0.6	0.8	1.1	1.5	1.0	0.7	0.5	0.6	0.8	10.2	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.2.6~R4.3.27												
		ガス処理設備		—	R4.2.6~R4.3.27												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R3.12.23												
		測定結果通知日		—	R4.1.31												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.00041												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	R3.4.16	—	R3.6.10	—	—	R3.9.3	R3.10.19	—	R3.12.14	—	R4.2.3	—	
		測定結果通知日		—	R3.5.19	—	R3.7.5	—	—	R3.10.11	R3.11.18	—	R4.1.12	—	R4.3.15	—	
	窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	56	—	56	—	—	60	73	—	53	—	60	—	
		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	107.9	—	111.8	—	—	102.1	107.9	—	109.8	—	109.8	—	
		測定結果	m3N/h		0.037未満	—	0.038未満	—	—	0.032未満	0.037未満	—	0.038未満	—	0.037未満	—	
		規制基準	ppm		1,474	—	1,486	—	—	1,598	1,482	—	1,476	—	1,515	—	
		測定結果	ppm		0.5未満	—	0.5未満	—	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	
		塩化水素	測定結果		mg/m3N	700以下	4未満	—	3未満	—	—	3未満	3未満	—	3未満	—	3未満
	ばいじん	測定結果	g/m3N		0.04以下	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—

※1 産業廃棄物を含む ※2 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※3 ダイオキシン類は年一回測定

※4 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定 ※5 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。