

東部工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物※1	—	処理量	t	—	0.00	0.00	6,201.30	4,780.00	3,232.17	4,728.18	7,737.07	7,474.70	6,177.12	0.00	944.11	8,128.93	
燃焼ガス※2	—	測定結果通知日		—	—	—	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.1	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.1	—	R5.3.1	R5.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	—	—	947	946	944	917	943	948	955	—	928	954	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	—	—	178	179	180	178	180	180	180	—	170	170	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	—	—	2.8	0.6	0.4	1.4	1.1	0.9	0.8	—	10.6	1.1	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R5.1.6~R5.2.25												
		ガス処理設備		—	R5.1.6~R5.2.25												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.10.25												
		測定結果通知日		—	R4.12.5												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.0010												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	—	R4.6.17	—	R4.8.10	—	R4.10.3	R4.11.25	—	—	—	R5.3.17	
		測定結果通知日		—	—	—	R4.7.15	—	R4.9.14	—	R4.10.31	R4.12.15	—	—	—	R5.4.19	
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	—	—	61	—	61	—	61	64	—	—	—	76	
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	—	111.8	—	113.8	—	117.8	111.8	—	—	—	113.8	
		測定結果	m3N/h		—	—	0.040未満	—	0.041未満	—	0.042未満	0.039未満	—	—	—	0.038未満	
		規制基準	ppm		—	—	1,424	—	1,420	—	1,430	1,439	—	—	—	1,504	
測定結果	ppm	—	—		0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	0.5未満		
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N		700以下	—	—	3未満	—	4未満	—	3未満	3未満	—	—	—	3未満
ばいじん	—	測定結果	g/m3N		0.04以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	0.001未満

※1 産業廃棄物を含む ※2 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※3 ダイオキシン類は年一回測定

※4 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定 ※5 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

東部工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物※1	—	処理量	t	—	4,683.26	8,332.56	8,578.83	8,766.06	8,432.86	1,556.67	0.00	0.00	1,267.53	7,826.31	1,894.88	7,684.20	
燃焼ガス※2	—	測定結果通知日		—	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.1	—	—	R5.1.1	R5.2.1	R5.3.1	R5.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	976	982	1,010	1,031	1,003	980	—	—	922	926	942	938	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	179	180	180	175	178	180	—	—	170	179	177	170	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	4.7	2.1	1.9	1.5	1.4	1.2	—	—	7.4	2.3	2.0	1.4	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.1.9~R4.2.25												
		ガス処理設備		—	R4.1.9~R4.2.25												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.6.30												
		測定結果通知日		—	R4.8.2												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.0031												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	R4.5.27	—	R4.7.13	—	R4.9.2	—	—	—	—	R5.2.3	—	
		測定結果通知日		—	—	R4.6.20	—	R4.8.17	—	R4.10.3	—	—	—	—	R5.2.28	—	
	窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	52	—	52	—	59	—	—	—	—	55	—	
		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	113.8	—	121.9	—	111.8	—	—	—	—	115.8	—	
		測定結果	m3N/h		—	0.041未満	—	0.044未満	—	0.038未満	—	—	—	—	0.041未満	—	
		規制基準	ppm		—	1,412	—	1,400	—	1,483	—	—	—	—	1,431	—	
		測定結果	ppm		—	0.5未満	—	0.5未満	—	0.5未満	—	—	—	—	—	0.5未満	—
		塩化水素	測定結果		mg/m3N	700以下	—	3未満	—	4未満	—	3未満	—	—	—	—	4未満
	ばいじん	測定結果	g/m3N		0.04以下	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	—	0.001未満	—

※1 産業廃棄物を含む ※2 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※3 ダイオキシン類は年一回測定

※4 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定 ※5 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

東部工場維持管理記録（3号炉）

更新日 令和5年4月28日

	測定位置	項目		規制基準	令和4年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物※1	—	処理量	t	—	7,476.87	7,871.00	8,301.11	440.16	6,831.58	7,552.00	7,482.71	7,335.22	4,819.98	7,515.52	923.26	0.00
燃焼ガス※2	—	測定結果通知日		—	R4.5.1	R4.6.1	R4.7.1	R4.8.1	R4.9.1	R4.10.1	R4.11.1	R4.12.1	R5.1.1	R5.2.1	R5.3.1	—
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	933	986	984	944	957	973	974	970	944	963	944	—
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	175	176	180	180	179	180	180	180	179	180	180	—
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	1.5	1.3	0.8	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.2	0.6	0.9	—
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R4.2.6~R4.3.27											
		ガス処理設備		—	R4.2.6~R4.3.27											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R4.9.27											
		測定結果通知日		—	R4.11.10											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	0.1以下	0.00084											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	R4.5.23	R4.6.30	—	—	R4.9.21	—	R4.11.14	R4.12.22	—	R5.2.2	—
		測定結果通知日		—	—	R4.6.20	R4.7.19	—	—	R4.10.19	—	R4.12.13	R5.1.18	—	R5.2.28	—
	窒素酸化物	測定結果	ppm	250以下	—	59	57	—	—	51	—	57	61	—	62	—
		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	113.8	115.8	—	—	104.0	—	113.8	111.8	—	105.9	—
		測定結果	m3N/h		—	0.038未満	0.041未満	—	—	0.033未満	—	0.040未満	0.039未満	—	0.035未満	—
		規制基準	ppm		—	1,514	1,422	—	—	1,600	—	1,444	1,452	—	1,533	—
	測定結果	ppm	—		0.5未満	0.5未満	—	—	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	—	
	塩化水素	測定結果	mg/m3N	700以下	—	4未満	4未満	—	—	3未満	—	3未満	4未満	—	3	—
	ばいじん	測定結果	g/m3N	0.04以下	—	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—

※1 産業廃棄物を含む ※2 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値 ※3 ダイオキシン類は年一回測定

※4 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定 ※5 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。