

諸室仕様リスト

部門	階	室名	室の使い方等	特記事項	室数	面積 m ² /室程度 下限値：-5%以内	天井高 (m) 以上	建築					電気				機械				備考
								床下地	床仕上	天井仕上	壁仕上	流台	照度 LX	電話	TV	LAN	空調	給水	給湯	洗面台	
	1	主催者控室	主催者用詰所	<ul style="list-style-type: none"> ・ホワイエに近接した位置とし、室内から展示室内及びホワイエの状況が直接確認できる窓等を設けること (当該窓等にはカーテンやブラインド等の目隠しを設けること) ・展示室及びホワイエ側に出入口を設けること ・室内に液晶テレビモニター(※2)を設けること ・館内音響設備(マイク、有線・CDの再生も対応可能とすること)を設けること ・展示室内の照明調光が可能な設備を設けること ・臨時回線用の電話ジャックを設けること ・コピー機の設置スペースを確保すること 	1	60	提案	C	VT	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	○	○	○	
	1	控室(大)	主催サポートメンバー (施工・運営会社等)用詰所	<ul style="list-style-type: none"> ・移動間仕切りにより2分割できるようにすること ・室内に液晶テレビモニター(※2)を設けること ・来場者の動線と交錯しないよう配慮すること ・臨時回線用の電話ジャックを設けること ・主催者控室と離れた位置とすることも可能とする 	1	100	提案	C	VT	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	提案	提案	提案	
貸室	1	控室(小)	主催サポートメンバー (施工・運営会社等)用詰所	<ul style="list-style-type: none"> ・4室のうち2室は主催者控室に近接した場所に設け、さらにそのうち1室は、移動間仕切りにより2分割できるようにすること ・残りの2室は主催者控室に近接しないことも可とするが、来場者の動線と交錯しないよう配慮すること(2室とも、移動間仕切りによりそれぞれ2分割できるようにすること) ・各控室内に液晶テレビモニター(※2)を設けること ・臨時回線用の電話ジャックを設けること 	4	40	提案	C	VT	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	提案	提案	提案	
	1	控室 (VIP)	VIP用詰所	<ul style="list-style-type: none"> ・VIPの利用に配慮した、格式の高い仕様とすること ・主催者控室に隣接した場所に設けること ・来場者の動線には設けないこと ・室内に液晶テレビモニター(※2)を設けること ・室内にトイレ・シャワーを設けること ・トイレ内にはエアータオルを設けること ・クローゼットを設けること 	1	40	提案	C	TC	DR	CC	提案	500	○	○	○	○	○	○	○	
	1	消防・警察 控室	通常は控室として利用	<ul style="list-style-type: none"> ・室内に液晶テレビモニター(※2)を設けること 	1	提案	2.6	C	VS	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	○	○	提案	
	2	会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・会議及びセミナー会場 ・大規模会議等の分科会会場 ・展示会時の商談スペース など 	<ul style="list-style-type: none"> ・設置位置はホワイエ側とし、ホワイエからの動線を考慮すること ・移動間仕切りを設置し、2分割での利用に対応すること。移動間仕切りは、会議利用時等の遮音性に配慮したものにすること。 ・室の形状は、分割時の使い勝手にも配慮すること ・各控室内に液晶テレビモニター(※2)を設けること ・室内にマイクパッチ盤を設け、それに対応したスピーカーを天井に設けること ・来場者数を考慮し、部屋の出入口付近にまとまったスペースを確保すること ・照明は調光が可能なものとする ・スクリーンの前に美術ボタン(W6000程度)を設けること ・スクリーン及びボタンは、分割時にそれぞれの部屋で利用できる位置に設置すること。また、一体で利用する場合にも利用ができるよう、配慮すること ・マイクパッチ、スピーカー、照明調光については、分割利用時にそれぞれの部屋で利用できるようにすること 	2	450	5.0	C	KT	DR 同等以上	EP 同等以上	-	500	○	○	○	○	提案	提案	提案	

諸室仕様リスト

部門	階	室名	室の使い方等	特記事項	室数	面積 m ² /室程度 下限値：-5%以内	天井高 (m) 以上	建築					電気				機械				備考	
								床下地	床仕上	天井仕上	壁仕上	流台	照度 LX	電話	TV	LAN	空調	給水	給湯	洗面台		
共用エリア	1	1階来場者用 トイレ	施設来場者利用	<ul style="list-style-type: none"> 来場者の動線に配慮すること ホワイエから直接利用可能な位置に設けること (利用者の一斉利用を考慮し、2か所に分散し、一方は展示室から直接利用可能な位置とすることが望ましい) トイレ出入口付近には、音声・点字による案内表示板を設けること 利用者数、観客数等を考慮した便器数・配置とすること (1階来場者用の合計として、小便器20据以上、男性大便器20据以上、女性大便器50据以上とする) 男女トイレ内には各1か所ずつベビーベッドを設けること 子ども用便座も適宜設置する等、子どもの利用に配慮すること その他高齢者、子ども連れ及び障がい者に配慮した設備を設けること 手洗いは自動水栓とすること 小便器は個別自動洗浄小便器、大便器は洋式便器とすること 洋式便座には擬音装置を備えた温水洗浄装置を設けること 女性トイレにはパウダーコーナーを設けること 便座クリーナー用ディスペンサーを設けること エアータオルを設けること ブース内にはバッグ等を置くための棚を設け、小便器間やブース扉にはフックを設けること 	—	提案	2.6	C	VS	DR	提案	—	200	—	—	—	—	○	○	—		
	2	2階来場者用 トイレ	施設来場者利用 (主に会議室利用者)	<ul style="list-style-type: none"> 主に2階会議室利用者用として設け、利用者数を考慮した便器数・配置とすること 手洗いは自動水栓とすること 小便器は個別自動洗浄小便器、大便器は洋式便器とすること 洋式便座には擬音装置を備えた温水洗浄装置を設けること 女性トイレにはパウダーコーナーを設けること 便座クリーナー用ディスペンサーを設けること エアータオルを設けること ブース内にはバッグ等を置くための棚を設け、小便器間やブース扉にはフックを設けること その他高齢者、子ども連れ及び障がい者に配慮した設備を設けること 	—	提案	2.6	C	VS	DR	提案	—	200	—	—	—	—	○	○	—		
	1	多目的 トイレ	主に施設来場者利用	<ul style="list-style-type: none"> 利用者を考慮した位置に設けること 手洗いは自動水栓とすること 洋式便座には擬音装置を備えた温水洗浄装置を設けること オストメイトに対応した設備を設けること シャワー金具はサーモスタット付きとすること 音声情報案内装置(4か国語対応)を設けること。 ベビーベッドを設けること エアータオルを設けること その他高齢者、子ども連れ及び障がい者に配慮した設備を設けること 	—	提案	2.6	C	VS	DR	提案	—	200	—	—	—	—	○	○	—		
共用エリア	1	主催者用 トイレ	主催者スタッフ及び サポートメンバー スタッフ利用 (施工・運営会社等)	<ul style="list-style-type: none"> 必要な便器数を確保すること 手洗いは自動水栓とすること 小便器は個別自動洗浄小便器、大便器は洋式便器とすること 洋式便座には擬音装置を備えた温水洗浄装置を設けること 便座クリーナー用ディスペンサーを設けること エアータオルを設けること ブース内にはバッグ等を置くための棚を設け、小便器間やブース扉にはフックを設けること 	—	提案	2.6	C	VS	DR	提案	—	200	—	—	—	—	○	○	—		
	1	授乳室		<ul style="list-style-type: none"> 調乳用シンク、ベビーベッド等の必要な設備を設けること 	1	提案	2.6	C	VS	DR	提案	提案	200	—	—	—	○	○	提案	—		
管理エリア	1	防災センター	保守管理・警備業務従事者 利用	<ul style="list-style-type: none"> 搬出入口に近接して配置すること 館内への入館・退館時の通用口を1か所設けること 室内にスタッフ用のトイレを設けること 	1	140	2.6	OA	VT	DR	EP	○	500	○	○	○	○	○	○	○	提案	
	1	仮眠室	保守管理・警備業務従事者 利用	<ul style="list-style-type: none"> 休養室を兼ねるため、防災センター付近に設けること 	1	20	2.6	C	VS	DR	EP	○	200	○	○	○	○	○	○	○	提案	
	1	清掃員控室	清掃スタッフ利用	<ul style="list-style-type: none"> 室内にスタッフ用のトイレ・シャワーを設けること 	1	25		C	VS	DR	EP	○	500	○	提案	提案	○	○	○	○	提案	
	1	救護室	施設内でのけが人・急病人 等の応急処置の場所	<ul style="list-style-type: none"> 救急車両の動線を考慮しつつ、来場者動線と交錯しないよう配慮すること 屋外への出入口を設けること 室内に液晶テレビモニター(※2)を設けること 	提案	提案	2.6	C	VS	DR	EP	提案	500	○	○	○	○	○	○	○		

諸室仕様リスト

部門	階	室名	室の使い方等	特記事項	室数	面積 ㎡/室程度 下限値：-5%以内	天井高 (m) 以上	建築					電気				機械				備考					
								床下地	床仕上	天井仕上	壁仕上	流台	照度 LX	電話	TV	LAN	空調	給水	給湯	洗面台						
	1	1階備品倉庫		・搬出入口付近に配置すること ・扉は引き戸とし、展示室から直接搬入可能とすること	2	200	5.0	C	VT	GB-D	EP	提案	200	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案			
	2	2階備品倉庫		・主に会議室の備品を保管する	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	200	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案			
	1	自動販売機 コーナー		・1階4ヶ所（展示室内は不可）、搬入ヤード2ヶ所（2階は不要） 程度のスペースを確保すること ※面積は共用部分、搬入ヤードと重複して良い	6	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	—	300	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案		
その他	1	搬入ヤード または 搬出入口		・東西面に各2か所設けること（出入口はW5000, H4500以上とすること） ・南面に2か所設けること（出入口はW4000, H3000以上とすること） ・2か所以上は備品倉庫に隣接した位置に設けること ・出入口とは別途に通線溝（ケーブル、配管等用）を設けること ・外部には庇を設けるなど、搬出入の際の雨避け等に配慮すること ・東西面の搬入搬出口は引き戸とし、南面の搬入搬出口はシャッターとすること	—	提案	提案	C	防塵塗料 (※1)	提案	提案	—	300	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案			
	1	その他諸室		・施設利用者が使用できる給湯室を控室に近接した場所に設けること ・職員更衣室や管理用倉庫等、必要と思われる諸室は適宜設けること	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案		
	2	機械室、電気室、 発電機室		・塩害対策を行うことで建物屋上の設置も可能とする	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	300	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案	提案		
合計						10,000㎡以上																				

<仕上げ凡例>
 ・床下地 C：コンクリートコテ押え、OA：OAフローアH=100
 ・床仕上げ KT：カーペットタイル（ナイロン）、TC：タイルカーペット、VS：長尺塩ビシート、VT：ビニルタイル
 ・天井仕上げ DR：岩綿吸音板、GD-B：化粧石膏ボード
 ・壁仕上げ EP：エマルジョンペイント、CC：布クロス

<共通事項>
 ・上記欄内が空白部は提案とする
 ・内外問わず、窓には全てカーテンもしくはブラインドもしくはロールスクリーンを設けること。
 ・記載のない床荷重については必要な床荷重を設定すること。

※1 展示室の床仕上げは、特殊合金骨材表面硬化仕上材（マリンメッセ福岡と同等品以上）とすること
 ※2 液晶テレビモニターは、施設内外に設置している防犯カメラのうち、主要な箇所の映像を見ることができるようになること