



記号	本体上部より	取付位置・方向
a		呼び28ニップル 先端より300下がり 開口正面・水平 出幅30
b		呼び42ニップル GLより1300上がり 開口正面・水平 出幅30

矢印は取付方向を示す

*印寸法は分電盤(別途)に関する仮定寸法です。

10基当り

種別	材 料 表			
	コンクリート (m ³)	モルタル (m ³)	引込柱 (基)	分電盤 (面)
HT-B1~B4	3.99	0.043	10.00	10.00

公園施設標準設計図集

福岡市住宅都市局みどりのまち推進部

改訂事項

- S62.4 改訂
- 7
- H 6.9 改訂
- H 7.7 改訂
- H 8.8 改訂
- H12.4 改訂
- H18.4 改訂
- H23.4 改訂
- H25.4 改訂

特記事項

- 主要材料はアルミニウム合金製とする。
- 表面処理はヘアライン研磨後、アクリル樹脂クリア塗装を施す。
- 材質指示のないボルト類はSUS304とする。
- 引込距離は1.2m以内とする。

縮尺
作成

図示
H25.4

名称
記号

引込柱 (メーター分電盤)
HT-B1~B4

