

太陽光発電設備を設置可能箇所を示した屋根・平面図について

図面上で示している箇所に太陽光発電設備(パネル)の設置提案ができます。
パワーコンディショナや配電盤、集電箱、蓄電池、配管配線等は、原則電気室等に設置で
きますがスペースがない施設も一部あります。
最終的な配置は、事業者決定後の協議により、設置場所を決定してください。

凡例

赤着色部 太陽光発電設備（パネル）の設置可能箇所

1号棟正面入り口側

10000mm × 4000mm以上


第一候補




1号棟連絡通路すぐ

8000mm × 5000mm

程度



1号棟屋上




1号棟への連絡通路手前



10000mm × 4000mm

程度

2号棟屋上



産学連携交流センター



太陽光パネル設置可能面積 約804m²
※社会教育棟（図面左側建物）については
何年後かに屋上防水工事を行う予定。


南市民センター

食肉市場

のエリアは足場設置可能

は断熱材吹付部であり設置は可能だが、施設に影響が無いか十分検討の上提案のこと

港湾地区であり、海風や砂等の周囲からの影響を十分考慮の上提案の事
クレーンによる搬入作業については、原則、土日等の休場日に行うこと
スペースの都合上、電気室へのパワコンなどの機器は設置不可




西体育館


令和7年10月1日から令和8年9月末まで更新工事（屋上防水含む）が実施

A: 60m²
B: 20m²

合計: 80m²




別府駅自転車駐車場




3階平面図 1/100



太陽光パネル設置可能面積: 158m²




4階平面図 1/100

金山駅自転車駐車場





地下1階器具一覧表			
名 称	規 格	数 量	
洗面器	VL-630 TP6 TS126AS	1	
化粧鏡	S-2	1	
化粧鏡	TS-119AS-3	1	




株式会社 タマキ 設計	工事名 老人福祉センター舞鶴園
福岡市中央区	福岡100プラザ中央

福岡市地下鉄箱崎線 貝塚駅(駅舎2階屋上)

・屋上約1,123m²(着色部分)にスペース有

<特記事項>

- ・西鉄貝塚駅と併設しており、架線も近接しているため足場等の仮設設置時は要協議
- ・屋上へはタラップでのみ進入可能



福岡市地下鉄箱崎線 貝塚駅（ホーム屋根）

約10m

・屋上約1,100m²（赤色部分）にスペース有

＜特記事項＞
・架線が近接しているため足場等の仮設設置時は要協議
・既設太陽光パネル（屋根貸し）


貝塚駅舎 2F部分

約15.5m

貝塚駅舎部分

約70m

既設太陽光パネル範囲
(設置不可)



橋本車両基地 工場棟屋根平面図

No.	面 積	No.	面 積
①	832.813 m ²	④	338.425 m ²
②	338.425 m ²	⑤	818.099 m ²
③	624.111 m ²	⑥	841.642 m ²
計		3793.515 m ²	

- …太陽光設置可能箇所
- …既設物（窓・機器等）
- …対象外範囲（メンテナススペース等）

