

質問に対する回答

N o	質 問 日	質 問 項 目	質 問 内 容	回 答
1	2月21日	防水について	既存防水の改修工事を検討している個所はあるでしょうか。その場合、改修中はパネルの一時撤去が必要でしょうか、またその間の売電保証はされるでしょうか。	対象の4施設は全て、事業期間中に、防水改修工事を実施する予定です。太陽光発電設備が工事の支障になる場合には、パネルの一時撤去が必要となります。また、その間の売電保証はございません。
2	2月21日	発電量について	提案見積額算出の為、各施設の直近2年分の発電量をご教授いただけないでしょうか。	令和2年実績(令和2年1月～12月)【単位:kWh】 ・中央体育館:53,422 ・南体育館 :56,675 ・博多市民プール:36,720 ・東市民プール :31,009 令和3年実績(令和3年1月から11月 ※12月分不明) ・中央体育館:48,307 ・南体育館 :54,201 ・博多市民プール:34,912 ・東市民プール :29,835
3	2月21日	PCS及び他機器について	PCS及びその他機器は事業者判断で交換不要となればそのまま使用してもよいでしょうか。	公売の対象としている太陽光発電設備一式の機器は、落札した事業者の資産となることから、交換不要としてそのまま使用することは問題ありません。
4	2月21日	モニター表示について	各施設にインターネット環境(有線・無線問わず)があるでしょうか。表示画面は発電量がわかれば表示形式は問わないでしょうか。	インターネット環境はありますが、太陽光発電事業のためにインターネット環境が必要な場合は、事業者にて準備いただく必要があります。表示画面への表示形式は問いません。また、表示を行わないと判断する場合は、表示装置の撤去をお願いします。
5	2月21日	機器交換について	機器交換が必要と判断した場合、敷地内で高所作業車やクレーン、足場の設置は可能でしょうか。	大会やイベント等と重複させないなど、スケジュール調整が必要となりますが、設置可能です。
6	2月21日	資料請求について	ストリング図、単路結線図、系統図等の太陽光システムに関する資料の開示はいつ頃でしょうか？	希望者に資料をメールで送付します。 希望される場合は、3月5日(水)までに以下の連絡先にメールでお申込みください。 お申し込みの際に、メールの受信制限(添付ファイルは〇〇Mまで等)がある場合は、本文に、お送りできる条件を記載いただきますようお願いいたします。 【連絡先】 環境局脱炭素社会推進部脱炭素事業推進課 公共施設係担当者宛て E-mail:datsutanso-jigyo.EB@city.fukuoka.lg.jp 件名:図面の提供依頼
7	2月21日	今後の運営について	売電が終わる10年後は、太陽光システムの解体、もしくは、自家消費として、配線を変更するかどちらを考えているのでしょうか？	原則撤去をお願いします。 ただし、パワーコンディショナー等の機器を更新するなどして機器状態が極めて良好で、事業終了後も継続して使用が可能な場合は、市と協議し、設備の取扱いを決めることとします。
8	2月21日	システムの撤去費について	太陽光システムを撤去する際に発生する費用の負担は、発電事業者が負担することになるのでしょうか？	固定価格買取制度における廃棄等費用積立制度を活用し、事業者の負担にて設備の撤去をお願いします。