西部工場維持管理記録（１号炉）

更新日　　令和7年4月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和６年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	―	処理量	t	―	5,398.47	378.91	5,164.85	5,972.84	5,815.67	5,767.67	141.42	939.34	5,916.43	5,979.24	5,104.98	5,335.41
燃焼ガス※1	―	測定結果通知日		―	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.1	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.1	R7.1.1	R7.2.1	R7.3.1	R7.4.1
燃焼室ガス温度	―	測定結果	℃	―	938	911	819	936	928	932	948	876	913	924	934	929
集塵器入口温度	―	測定結果	℃	―	247	238	221	244	242	247	236	223	235	243	247	247
一酸化炭素濃度	―	測定結果	ppm	―	1.7	7.0	7.9	2.2	1.7	1.7	2.0	2.4	1.2	2.6	2.9	3.9
たい積したばいじんの除去	―	冷却設備	実施日	―	R6.10.1～R6.11.25											
		ガス処理設備		―	R6.10.1～R6.11.25											
		備考		―	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		―	R6.7.31											
		測定結果通知日		―	R6.8.26											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0034											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		―	R6.4.23	－	－	R6.7.17	－	R6.9.13	－	－	－	R7.1.7	R7.2.25	－
		測定結果通知日		―	R6.5.16	－	－	R6.8.5	－	R6.10.7	－	－	－	R7.1.29	R7.3.12	－
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	130	－	－	91	－	110	－	－	－	96	100	－
硫黄酸化物		規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	92.5	－	－	91.8	－	93.2	－	－	－	95.6	96.9	－
		測定結果	m3N/h		0.03未満	－	－	0.03未満	－	0.04未満	－	－	－	0.04未満	0.04未満	－
		規制基準	ppm		1,241	－	－	1,170	－	1,159	－	－	－	1,035	1,004	－
		測定結果	ppm		0.5未満	－	－	0.5未満	－	0.5未満	－	－	－	0.5未満	0.5未満	－
塩化水素		測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	－	－	2未満	－	2未満	－	－	－	2未満	2未満	－
ばいじん		測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	－	－	－	0.001未満	0.001未満	－

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値　　※2 ダイオキシン類は年一回測定　　※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

西部工場維持管理記録（２号炉）

更新日　令和7年4月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和６年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	―	処理量	t	―	0.00	1,339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.86	5,908.36	6,027.40	5,875.18	5,087.68	2,505.00
燃焼ガス※1	―	測定結果通知日		―	－	R6.6.1	－	－	－	－	R6.11.1	R6.12.1	R7.1.1	R7.2.1	R7.3.1	R7.4.1
燃焼室ガス温度	―	測定結果	℃	―	－	869	－	－	－	－	919	938	924	923	922	915
集塵器入口温度	―	測定結果	℃	―	－	206	－	－	－	－	227	241	247	249	256	254
一酸化炭素濃度	―	測定結果	ppm	―	－	11.8	－	－	－	－	6.0	1.0	0.7	1.1	1.2	0.4
たい積したばいじんの除去	―	冷却設備	実施日	―	R6.5.17～R6.10.23											
		ガス処理設備		―	R6.5.17～R6.10.23											
		備考		―	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		―	R6.12.27											
		測定結果通知日		―	R7.2.3											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0068											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		―	－	－	－	－	－	－	－	－	R6.12.10	－	R7.2.12	R7.3.4
		測定結果通知日		―	－	－	－	－	－	－	－	－	R7.1.6	－	R7.3.3	R7.3.17
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	－	－	－	－	－	－	－	－	110	－	98	110
硫黄酸化物		規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	－	－	－	－	－	－	－	－	96.7	－	99.7	96.3
		測定結果	m3N/h		－	－	－	－	－	－	－	－	0.04未満	－	0.04未満	0.04未満
		規制基準	ppm		－	－	－	－	－	－	－	－	1,045	－	1,020	1,083
		測定結果	ppm		－	－	－	－	－	－	－	－	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満
塩化水素		測定結果	mg/m3N	700以下	－	－	－	－	－	－	－	－	2未満	－	2未満	2未満
ばいじん		測定結果	g/m3N	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値　※2 ダイオキシン類は年一回測定　※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。

西部工場維持管理記録（３号炉）

更新日　令和7年4月30日

	測定位置	項目		規制基準	令和６年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	―	処理量	t	―	5,536.86	5,917.64	5,780.43	5,577.83	1,412.76	3,442.64	1,855.69	1,716.38	0.00	0.00	0.00	1,176.45
燃焼ガス※1	―	測定結果通知日		―	R6.5.1	R6.6.1	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.1	R6.10.1	R6.11.1	R6.12.1	－	－	－	R7.4.1
燃焼室ガス温度	―	測定結果	℃	―	926	912	910	902	935	930	885	916	－	－	－	908
集塵器入口温度	―	測定結果	℃	―	230	231	235	232	236	234	231	241	－	－	－	216
一酸化炭素濃度	―	測定結果	ppm	―	1.6	2.1	3.3	3.0	6.0	1.7	6.1	2.2	－	－	－	9.7
たい積したばいじんの除去	―	冷却設備	実施日	―	R6.11.9～R7.3.24											
		ガス処理設備		―	R6.11.9～R7.3.24											
		備考		―	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。											
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		―	R6.10.25											
		測定結果通知日		―	R6.11.22											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.058											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	煙突	排ガス採取日		―	R6.4.17	－	R6.6.25	－	－	R6.9.3	－	R6.11.8	－	－	－	－
		測定結果通知日		―	R6.5.13	－	R6.7.17	－	－	R6.9.24	－	R6.12.2	－	－	－	－
窒素酸化物		測定結果	ppm	250以下	110	－	100	－	－	100	－	110	－	－	－	－
硫黄酸化物		規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	89.0	－	89.1	－	－	89.3	－	89.5	－	－	－	－
		測定結果	m3N/h		0.03未満	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	0.03未満	－	－	－	－
		規制基準	ppm		1,185	－	1,177	－	－	1,170	－	1,216	－	－	－	－
		測定結果	ppm		0.5未満	－	0.5未満	－	－	0.5未満	－	0.5未満	－	－	－	－
塩化水素		測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	－	2未満	－	－	2未満	－	2未満	－	－	－	－
ばいじん		測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	－	－	－	－

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値　※2 ダイオキシン類は年一回測定　※3 排ガスは二月を超えない作業期間ごとに一回以上測定

※4 未満とは定量下限値を下回っていて測定できないことを表しています。