

添付資料3-4 基礎的設計補足資料（本館の設備諸元表）

部門	階数	室名	面積 (㎡)	電灯設備		コンセント設備			保安 電源	弱電							衛生			空調	
				目標照度 (lx)	調光（％）	コンセント （壁）	コンセント （その他）	動力コンセント 特殊大型機器		電話	LAN	テレビ 共聴	非常 放送	電気 時計	非常 呼出	入退室 管理	給水	給湯	ガス 消火	空調	換気
収集・ 保管部門	1F	収蔵庫前室(1-1)		300		○	○			○	○		○						○	○	○
		収蔵庫D	111.9	150	30～100 保護	○				○	○		○						○	○	○
		収蔵庫F	200.3	150	30～100 保護	○				○	○		○						○	○	○
		収蔵庫E	483.2	150	30～100 保護	○				○	○		○						○	○	○
		収蔵庫I	347.1	150	30～100 保護	○				○	○		○						○	○	○
		収蔵庫H	405.0	150	30～100 保護	○				○	○		○						○	○	○
		収蔵庫G	121.5	150	30～100 保護	○				○	○		○						○	○	○
		倉庫(1-5)	56.0	100		○							○								○
		デジタル化作業室・資料整理室	196.0	500	10～100 保護	○	○			○	○	○	○	○			○		○	○	○
		トラックヤード	111.5	100		○							○				○			○	○
		荷受荷解室	155.2	100		○	○			○	○		○	○						○	○
		燻蒸室	37.8	150		○							○								○
		撮影室	98.0	500	10～100 保護	○	○	○		○	○		○	○					○	○	○
		借用資料収蔵庫	44.7	150	30～150 保護	○				○	○		○						○	○	○
		フィルム室	25.2	150	30～150 保護	○				○	○		○						○	○	○
		仮保管庫 1（汚染度高）	144.9	150	30～150 保護	○				○	○		○						○	○	○
		仮保管庫 2（汚染度低）	114.3	150	30～150 保護	○				○	○		○						○	○	○
執務部門 （市）	1F	執務室（運営課、市史編さん 室、	414.4	600	30～100 省エネ	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		○	○
		応接室前室	10.4	300									○								
		応接室(1)	50.0	500	30～100 省エネ	○				○	○	○	○	○			○			○	○
		応接室(2)	50.3	500	30～100 省エネ	○				○	○	○	○	○						○	○
		館長室	50.1	500	30～100 省エネ	○	○			○	○	○	○	○						○	○
		会議室	65.2	500	30～100 省エネ	○	○			○	○	○	○	○						○	○
		総館長室	50.1	500	30～100 省エネ	○	○			○	○	○	○	○			○			○	○
		書庫(1-1)	152.5	150		○				○	○		○						○	○	○
		書庫(1-2)	105.0	150		○				○	○		○						○	○	○
		市史編さん資料庫	53.8	600	30～100 省エネ	○				○	○		○							○	○
		書庫(1-3)	57.3	150		○				○	○		○							○	○
執務部門 （事業者）	1F	警備室・警備員控室	56.5	300		○	○		○	○		○	○親機	○親機	○親機	○親機	○	○		○	○
		清掃員控室	45.7	300		○				○	○	○	○	○			○	○		○	○
		解説員控室	27.3	500	30～100 省エネ	○				○	○	○	○	○			○	○		○	○
		事業者事務室	85.9	600	30～100 省エネ	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		○	○
		一時控室	23.1	500	30～100 省エネ	○				○	○	○	○				○	○		○	○
展示部門	2F	常設展示室	2171.4	100～300	30～100 保護	○	○		○	○	○	○	○						○	○	○
		企画展示室	787.7	100～300	30～100 保護	○	○			○	○	○	○						○	○	○
		特別展示室	1601.6	100～300	30～100 保護	○	○			○	○	○	○						○	○	○
展示部門の バックヤード	2F	展示準備資材庫	210.0	100		○				○	○		○	○					○		○
		特別展示主催者控室	113.5	500	30～100 省エネ	○			○	○	○	○	○	○			○	○		○	○
		倉庫(2-1)	177.9	100		○							○	○							○
交流部門 （多目的）	1F	グランドホール	783.2	300	30～100 演出	○			○	○	○		○	○						○	○
		ミュージアムショップ	58.1	300		○				○	○		○	○						○	○
		ロビー	206.1	200		○			○	○	○		○							○	○
		ホワイエ	100.2	200		○			○	○	○		○							○	○
		講堂	247.1	500	10～100 暗転	○	○			○	○	○	○	○						○	○
		授乳室	10.8	200		○							○		○		○	○		○	○
		救護室	7.5	300		○				○			○		○		○	○		○	○
	2F	ミュージアム モール	1018.03	300	30～100 演出	○					○		○							○	○
		キッズスペース	122.4	300		○				○			○	○			○	○		○	○
		授乳室	11.6	200		○							○		○		○	○		○	○
		休憩スペース	67.6	300		○						○	○				○			○	○

部門	階数	室名	面積 (㎡)	電灯設備		コンセント設備			保安 電源	弱電							衛生			空調	
				目標照度 (lx)	調光 (%)	コンセント (壁)	コンセント (その他)	動力コンセント 特殊大型機器		電話	LAN	テレビ 共聴	非常 放送	電気 時計	非常 呼出	入退室 管理	給水	給湯	ガス 消火	空調	換気
交流部門 (教育)	1F	体験学習室(1)	165.0	500	30～100 省エネ	○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○
		セミナー室(1)	186.8	500	30～100 省エネ	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		○	○
		特別閲覧室 (市民研究室)	93.4	500	30～100 保護	○			○	○	○	○	○	○			○		○	○	○
	2F	セミナー室(2)	177.3	500	30～100 省エネ	○	○		○	○	○	○	○	○			○			○	○
		体験学習室(2)	181.1	500	30～100 省エネ	○			○	○	○	○	○	○			○	○		○	○
その他	1F	倉庫	150.7	100		○							○								○
		更衣室 (4カ所)	69.1	200		○							○							○	○
		湯沸室 (2箇所)	9.6	200		○							○				○	○			○
		WC (運営用3箇所)	89.9	300		○			○				○		○ HWC		○				○
		WC (ゲスト用2箇所)	137.3	300		○			○				○		○ HWC		○				○
		ロッカー室	54.6	200		○							○							○	○
		バックヤード(1)	33.9	100		○							○								○
		荷物格納庫	33.7	100		○							○								○
		シャワー室	10.5	100									○				○	○			○
		休憩室	20.7	300		○						○	○							○	○
		中央監視室	80.3	500	30～100 省エネ	○			○	○	○	○	○	○						○	○
		空調機械室(1-1)	390.9	150		○			○	○			○								○
		ハロンポンベ室	31.9	150		○							○								○
		EV		150					○				○								
		EV機械室・DW・ EPS・PS		150		○			○				○								
		控室	34.4	500	30～100 省エネ	○				○	○	○	○	○			○	○		○	○
		効果室	14.6	100		○				○	○		○	○						○	○
		その他 (廊下・風除室)		100		○							○			○ 廊下(1-3)					
	2F	倉庫	3.8	100		○							○								○
		救護室(2-1)	7.0	200		○				○	○		○		○		○	○		○	○
		救護室(2-2)	11.2	300		○				○	○		○		○		○	○		○	○
		階段・EV DW・EPS・PS		300		○			○				○								
		空調機械室(2-1)	48.3	150		○			○	○			○								○
		WC (3箇所)	145.7	200		○							○		○ HWC		○				○
		その他 (廊下)		100		○							○								
		バックヤード(2)	50.1	100		○							○								○