

福岡市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱の流れ

項目	内容	備考
1 計画の公開 (第3条)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 敷地内の見やすい場所に設置計画概要を記載した標識を設置し、計画を公開する。 ○ 設置期間は、事前協議書提出の日の30日前の日から設置工事完了まで。 	<ul style="list-style-type: none"> ・様式第1号 ・標識設置をこども未来局こども健全育成課へ連絡
2 計画の事前説明 (第4条)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 近隣住民への説明(第1項 市内全域) <ul style="list-style-type: none"> ・自治協議会長、校区青少年育成連合会長、小・中学校PTA会長等青少年関係団体の長及び町内会長 ○ 隣接地住民への説明(第2項 住居系地域) <ul style="list-style-type: none"> ・隣接地住民に説明し、了解を得るように努めること。 ・場所や事案によっては協定書、同意書徴取も検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・様式第2号 ・説明対象は、自治協議会長に相談 ・事前説明事項(実施要領第3条)
3 事前協議 (第5条)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 事前協議書添付書類 <ul style="list-style-type: none"> ・付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、看板等の立面図等 ・営業時間、営業に関する計画書 ・その他市長が必要と認める図書 	<ul style="list-style-type: none"> ・様式第3号
4 構造、設備 (第6条)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 密室化の防止 <ul style="list-style-type: none"> ・個室の内部が外部から容易に見通すことができる構造の窓を設けること。(個室床面積の20分の1以上) ・窓の材質は透明なガラス等で、出入口には施錠設備を設けないこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ・参考 窓の有効開口面積のチェック(記載例)
5 営業に関する事項 (第8条)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 青少年の入場制限 <ul style="list-style-type: none"> ・青少年を午後11時から午前4時までの間は入場させないこと。(県条例第35条) ・20歳未満の者に酒類やたばこを提供しないこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ・県条例35条～深夜における興行場等への入場制限、掲示義務(下欄外記載)
6 利用基準 (第9条)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 営業時間その他青少年に配慮したカラオケボックスの利用基準を定め、これを見やすい場所に掲示し、利用者に遵守させること。 ・第9条の項目を満たすこと 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用基準の制定
7 手続きの流れ	<ol style="list-style-type: none"> ① 計画の公開 ② 協議書の提出(標識の設置から30日経過後) ③ 市長の判定(協議完了) 	<ul style="list-style-type: none"> ・協議書提出4通 [正1通、副3通]

- ・福岡県青少年健全育成条例 第35条第1項(深夜の入場規制)、第2項(掲示義務)
同 施行規則 第18条(様式)
- ・未成年者飲酒禁止法、未成年者喫煙禁止法

窓の有効開口面積のチェック (単位: m²)

No.	部屋タイプ	個室床計算式	床面積	×1/20	窓面積	判定	備考
1	①	2.370 × 3.240 =	7.679	0.384 ≧	0.542	OK	
2		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
3		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
4		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
5		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
6	②	3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
7		3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
8		3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
9	③	5.570 × 4.000 =	22.280	1.114 ≧	1.239	OK	追加で廊下側に透明ガラス製の○○m ² の窓設置
10	①	2.370 × 3.240 =	7.679	0.384 ≧	0.542	OK	
11		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
12		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
13		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
14		2.000 × 3.740 =	7.480	0.374 ≧	0.542	OK	
15	②	3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
16		3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
17		3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
18		3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
19		3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
20		3.050 × 3.740 =	11.407	0.570 ≧	0.697	OK	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							