

**末永汚でい最終処分場[管理型]  
維持管理記録簿(令和7年11月)**  
**対象期間: 令和7年11月1日 ~ 令和7年11月30日**  
**福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場**

**埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量**

種類	数量(単位)
汚泥	0 (m <sup>3</sup> /月)
汚泥 計	647.2 (m <sup>3</sup> /年)
その他( )	— ( /月)
その他( ) 計	— ( /年)

**水質検査の実施状況と措置(月1回測定)**

	地下水等		放流水
採取場所	上流	下流	出口水
採取日	令和7年11月5日	令和7年11月5日	令和7年11月5日
分析結果が得られた日	令和7年11月10日	令和7年11月10日	令和7年11月10日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

**水質検査の実施状況と措置(年1回測定)**

	地下水等		放流水
採取場所	上流	下流	出口水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	—	—	—
異状の有無	—	—	—
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

**施設の点検**

	擁壁等	遮水工	調整池(沈でん池)
点検日	令和7年11月26日	令和7年11月26日	令和7年11月26日
異状の有無	無 令和 年 月 日	無 令和 年 月 日	無 令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容			

**残余の埋立容量(年1回以上測定)**

測定日	令和7年3月31日
測定結果	48,993.70

# 末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和7年11月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

## 1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和7年11月5日	
測定結果が得られた年月日	令和7年11月10日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 ( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	180	250

## 2 放流水の水質

採水年月日	令和7年11月5日		基準値	
測定結果が得られた年月日	令和7年11月10日			
項目(単位)	採水場所			
	沈でん池			
水素イオン濃度(pH)	7.7		5.8～8.6(海域以外)	
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	<0.5		60mg/L以下	
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	1.1		90mg/L以下	
浮遊物質量(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下	
窒素含有量 (mg/L)	2.02		120(日間平均60)mg/L以下	