

末永汚でい最終処分場[管理型]
維持管理記録簿（令和8年5月）

対象期間： 令和8年5月1日 ～ 令和8年5月31日

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
汚泥	0 (m ³ /月)
汚泥 計	36.6 (m ³ /年)
その他()	- (/月)
その他() 計	- (/年)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)

採取場所	地下水等		放流水
	上流	下流	出口水
採取日	令和8年5月13日	令和8年5月13日	令和8年5月13日
分析結果が得られた日	令和8年5月18日	令和8年5月18日	令和8年5月18日
分析結果	水質検査結果参照	水質検査結果参照	水質検査結果参照
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

採取場所	地下水等		放流水
	上流	下流	出口水
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	-	-	-
異状の有無	-	-	-
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

施設の点検

点検日	擁壁等	遮水工	調整池(沈でん池)
	令和8年5月28日	令和8年5月28日	令和8年5月28日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

残余の埋立容量(年1回以上測定)

測定日	令和8年3月31日
測定結果	48,082.20

末永汚でい最終処分場[管理型] 水質検査結果

令和 8年 5月分

福岡市水道局浄水部瑞梅寺浄水場

1 周縁地下水の水質

採水年月日	令和8年5月13日	
測定結果が得られた年月日	令和8年5月18日	
項目(単位)	採水場所	
	上流	下流
電気伝導率 (μS/cm)	206	261

2 放流水の水質

採水年月日	令和8年5月13日		基準値
測定結果が得られた年月日	令和8年5月18日		
項目(単位)	採水場所		
	沈でん池		
水素イオン濃度(pH)	7.2		5.8~8.6(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.9		60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	1.6		90mg/L以下
浮遊物質(SS) (mg/L)	<1		60mg/L以下
窒素含有量 (mg/L)	4.82		120(日間平均60)mg/L以下