

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に
仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定・随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 除湿器
 履 行 場 所 水道水質センター
 履 行 期 間 契約締結の日から
 令和8年3月13日まで
 契約不適合責任期間 受渡完了後1年

品名	規格	数量	単位	備考
除湿器	<p>1 本体 (1) 外寸法：幅 400×奥行 410×高さ 900mm 以内 (2) 排水タンク容量：17L 以上 　※満水停止装置付 (3) 風量：8 m³/min 以上 (4) 除湿能力：1.4L/h 以上 (5) 霜取装置：デフロストサーモスタッフ (6) 圧縮機：ロータリー式 (6) 保護装置 　・圧縮機：過負荷リレー、過電流継電器 　・冷媒回路：高圧圧力スイッチ (7) 電源 単相 100V</p> <p>2 付属品 (1) 湿度調節器</p> <p>3 その他 (1) 仕様書の記載内容に疑義がある場合は担当職員と協議すること。 (2) 機器納入後、担当職員立ち会いのもと、装置が正常に動作することを確認すること。 (3) 機器受渡し日から 1 年以内に発生した故障や性能低下等については無償で復旧を行うこと。</p>	1	式	参考品 オリオン機械株式会社 RFB500F1 同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先
 水道局浄水部水道水質センター
 担当：村上
 電話：092-512-7377