

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在の場合等があるので注意すること)。
担当者の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積書の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 水中タービンポンプ 外 15 件

履 行 場 所 夫婦石浄水場

履 行 期 間 契約締結の日から

令和 8 年 11 月 30 日まで

契約不適合責任期間 1 年

	品 名	規 格	数量	単位	備 考
1	水中タービンポンプ	KUR3-326-2.2	1	台	ケーブル10m程度 同等品以上
2	ネジフランジ	50A	6	枚	材質：白
3	両端フランジ加締耐圧 サクシオンホース	1Mpa 50A 10M	1	本	
4	止水弁	HI-PCV/SBR 50A	1	個	
5	逆止弁	KITZ U0-50A SUS	1	個	材質：ステンレス製
6	ガスケット	EPDM JIS10K 50A	12	枚	
7	圧力計	A型 100Φ 0.6Mpa G3/8	1	個	
8	圧力計コック	G3/8 VG-1033	1	個	
9	六角異形ニップル	50A×32A	3	個	材質：白
10	六角ニップル	50A	6	個	材質：白
11	異形チーズ	50A×25A	1	個	材質：白
12	ブッシング	25A×10A	4	個	材質：白
13	六角ニップル	10A	4	個	材質：白
14	レバーカップリング	アダプター OZ-E-SST-100A	8	個	同等品以上

15	レバーカップリング	カプラー 0Z-C-SST-100A	8	個	同等品以上
16	ホースバンド	TA13-127 10 個/箱	4	箱	同等品以上

その他

- ① 同等品以上で見積もる場合は、入札（見積り合わせ）の前までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。
- ② 契約後、下記担当者と打ち合わせること。

問い合わせ先

水道局浄水部夫婦石浄水場

担当：古賀 結大

電話：092-862-2589