

【浄水日報】

令和7年9月20日(土曜日)		19日 9時～20日 9時	
天候	晴	降水量	0.0 mm
最高気温	31.1 ℃	9月累計雨量	99.0 mm (57%)
平均湿度	70 %	9月平年雨量	175.1 mm

気象資料は気象台観測値(19日 0時～19日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合 計
配水量	67,700	171,300	66,600	63,800	4,900	33,400	407,700

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事 項	ダム	南 畑 ダ ム	五ヶ山ダム	脊 振 ダ ム	曲 淵 ダ ム	江 川 ダ ム	久 原 ダ ム	長 谷 ダ ム	猪 野 ダ ム	瑞梅寺ダム	合 計
降 水 量 (mm)		2.0	2.0	-	-	0.5	-	-	-	-	
A 利 水 容 量 (m3)		3,650,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	76,877,000
B 現 在 利 水 量 (m3)		3,323,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	18,355,000	987,000	4,638,000	3,599,000	1,209,000	70,158,000
貯 水 率 B/A*100 (%)		91.04	100.00	100.00	100.00	76.48	67.60	95.63	98.60	99.10	91.26
増 減 水 量 (m3/日)		57,000	0	0	0	-117,000	-4,000	-3,000	-3,000	-3,000	-73,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局