

【浄水日報】

令和8年5月5日(火曜日)		4日 9時～5日 9時	
天候	晴	降水量	0.0 mm
最高気温	20.1 ℃	5月累計雨量	23.5 mm (18%)
平均湿度	62 %	5月平年雨量	133.7 mm

気象資料は気象台観測値(4日 0時～4日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合計
配水量	72,500	143,500	73,500	71,800	10,100	32,500	403,900

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事項	ダム	南畑ダム	五ヶ山ダム	脊振ダム	曲淵ダム	江川ダム	久原ダム	長谷ダム	猪野ダム	瑞梅寺ダム	合計
降水量 (mm)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A利水容量 (m3)		5,120,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	78,347,000
B現在利水量 (m3)		2,827,000	12,648,000	472,000	1,958,000	8,774,000	1,086,000	4,835,000	1,618,000	1,215,000	35,433,000
貯水率 B/A*100 (%)		55.21	39.90	11.86	82.69	36.56	74.38	99.69	44.33	99.59	45.23
増減水量 (m3/日)		37,000	34,000	9,000	38,000	127,000	0	0	15,000	0	260,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局