

令和 7 年 11 月 29 日
福岡市水道局

市政記者各位

水道工事による断水等の復旧について(最終報)

11月29日11時20分頃、福岡市東区美和台1～7丁目などにおいて、漏水事故による断水及び濁水が発生し、利用者の皆さまに大変ご迷惑をおかけしましたが、23時50分頃に復旧が完了しましたのでお知らせいたします。

利用者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

記

1. 事故の経緯

東区美和台2丁目33番付近の配水管(口径200ミリ)の更新工事において、既設配水管と新設配水管の接続部で漏水が発生しました。

原因は、既設配水管と新設配水管を接続する際に、既設配水管の継ぎ手部分が管内の水圧に耐え切れずにはれが生じ、漏水が発生したものと考えられます。

2. 断水等の影響範囲

漏水の影響により、東区美和台1～7丁目、和白6丁目の一部、和白丘2丁目の一部、和白丘4丁目の一部において、断水及び濁水が発生しました。

3. 復旧完了

29日23時50分頃、復旧作業が完了いたしました。

【お問い合わせ先】

福岡市水道局配水部東部管整備課 前川
電話 092-483-3143(内線 148-3143)
FAX 092-481-4580