

(別添1)

運転性能の維持に係る予防的な保全策（参考例）

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

作成	年月日	平成 30 年 4 月 30 日		所属会社	社名 ○○○○○株式会社
	氏名	予防 太郎			住所
自家発電設備製造年月		平成 26 年 4 月 30 日		TEL 03-0000-0000	
設備名等	原動機	製造者名 ○○○○○株式会社		発電機	製造者名 ○○○○電機株式会社
		型式等 ABC-3 型			型式等 SDUR-999
区分	部品等	製造者の 交換（点検） 推奨年数	前回の 交換（点検） 年月	今回の 交換（点検） 実績	今回の 交換・整備の内容
自家 発電 装置	原動機潤滑油	1	H29.4	○	金属粉混入の分析結果により 交換
	発電機軸受潤滑油	2	H28.4	○	交換
	冷却水	2	H28.4	○	交換
	燃料フィルター	1	H29.4	○	交換
	潤滑油フィルター	1	H29.4	○	交換
	給気フィルター	4	H29.4	—	清掃
	冷却ファン駆動用 Vベルト	4	—	○	ひび割れ、伸びにより交換
	ゴムホース	4	—	○	交換
	燃料、冷却水、 潤滑油系統	4	—	○	交換
	給気、排気配管	4	—	○	交換
制御 装置	外箱の扉、 給油口等	4	—	○	交換
	始動用蓄電池	6	—	—	内部抵抗確認、電解液補充
	PLC 用電池	6	—	—	
始動 補助 装置	予熱栓	(1)	(H29.4)	(○)	目視確認
	点火栓	—	—	—	該当なし
	冷却水ヒータ	(1)	(H29.4)	(○)	温度確認、断線確認
	潤滑油プライミング ポンプ	(1)	(H29.4)	(○)	機能確認
備考	整備・点検 実施年月	氏名 及び 資格			
	H26.4	予防 太郎	消防設備点検資格者 第 1 種 №.999999990、○○技術資格者 №.99999		
	H27.4	予防 一郎	消防設備点検資格者 第 1 種 №.999999991、△△資格者 №.11111		
	H28.4	予防 二郎	消防設備点検資格者 第 1 種 №.999999992、××専門資格者 №.22222		
	H29.4	予防 太郎	消防設備点検資格者 第 1 種 №.999999990、○○技術資格者 №.99999		
	H30.4	予防 太郎	消防設備点検資格者 第 1 種 №.999999990、○○技術資格者 №.99999		

これら4項目のいづれかが設けられている場合は、1年ごとの確認が必要です。

これらの項目は、メーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

出典：総務省消防庁HP