

※ 発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。見積時の質疑・同等品認定、随意契約何への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

- 件名 LED照明器具(1) 外2件
- 履行場所 道路下水道局西部水処理センター
(福岡市西区小戸二丁目5番1号)
- 履行期間 契約締結の日から 令和9年3月15日まで
- 内訳

	品名	規格	単位	数量	備考
1	LED照明器具(1)	直付反射笠 本体：鋼板製、塗装色白 バー：PC 電圧：100-242V 光束：5,200lm以上 光源寿命：4万時間以上	台	50	参考品 東芝ライテック(株) LEKT415523N-LS9 と同等品以上
2	LED照明器具(2)	直付反射笠 本体：鋼板製、塗装色白 バー：PC 電圧：100-242V 光束：2,500lm以上 光源寿命：4万時間以上	台	20	参考品 東芝ライテック(株) LEKT415253N-LS9 と同等品以上
3	LED照明器具(3)	直付反射笠、非常灯付(電池内蔵) 本体：CGC、塗装色白 バー：PC 非常光源：LED 電圧：100-242V 光束：5,200lm以上 光源寿命：4万時間以上	台	10	参考品 東芝ライテック(株) LEKTS415524N-LS9 と同等品以上

- その他 納入日時、方法等については下記担当者と打ち合わせること。
同等品以上で見積もる場合は、入札(見積り合わせ)の2営業日前の17時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。

問い合わせ先

道路下水道局下水道施設部 西部水処理センター 上村 一徳

所在地：〒819-0001 福岡市西区小戸二丁目5番1号

TEL：092-882-1161