

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件 名 アンゲル形隔膜式背圧弁

履 行 場 所 福岡市環境局施設部臨海工場

履 行 期 間 契約締結日から令和7年12月26日まで

肉 訊

	品 名	規 格	単位	数量	備 考
1	アングル形隔膜 式背圧弁	10K 25A SET圧力3.0kgf/Cm2	個	3	別紙図面のとおりに ＜指定品＞ (株) ヴィ・アイ・シー


- ※ 1 契約を締結した際は、速やかに担当者へ連絡をする事。
- ※ 2 納入時期等、詳細については市担当者と協議をする事。
- ※ 3 納品時は、工場指定場所まで搬入の事。車上渡しは不可とする。

問い合わせ先

福岡市東区箱崎ふ頭四丁目 13 番 42 号

環境局施設部臨海工場技術係 金井田 (092-642-4577)

アンゲル型隔膜式背圧弁



SET圧力 3.0kg/cm²G

サイズ	フランジ					本体	
	接続規格	D	C	T	n-φe	L2	H
15A	JIS10KFF	95	70	15	4-φ15	75	211
20A	JIS10KFF	100	75	15	4-φ15	75	214
25A	JIS10KFF	125	90	15	4-φ19	80	216

NO.	DESCRIPTION	MAT'L	QUANTITY	REMARKS
13	底金	SUS304	1	set
12	六角ナット	SUS304	1	set
11	六角ボルト	SUS304	1	set
10	キャップ	PVC	1	
9	ロックナット	PVC	1	
8	調整ボルト	PVC	1	
7	スプリングホルダー (2)	PVC	1	
6	スプリングホルダー (1)	PVC	1	
5	スプリング	SWPV	1	クロムメッキ
4	コンプレッサー	PVC	1	
3	ボンネット	PVC	1	
2	ダイヤフラム	PTFE	1	
1	本体	PVC	1	

NO.	A902	U-PVC
DATE	08.11.05	アンゲル形隔膜式背圧弁 (標準型)
ENG		
DWG	Ganse	JIS10KFF
DWG NO.	37NJ00-025A	株式会社 東洋エンビ株式会社

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

購入仕様書

件名バルブ

履行場所福岡市環境局施設部臨海工場


履行期間契約締結日から令和7年12月26日まで

内 訳

	品名	規格	単位	数量	備考
1	バルブ	スートブロウ用 (製造番号175038R0) SUS304	個	5	別紙図面のとおり <指定品> 汽罐部品製造(株)

- ※ 1 契約を締結した際は、速やかに担当者へ連絡をする事。
- ※ 2 納入時期等、詳細については市担当者と協議をする事。
- ※ 3 納品時は、工場指定場所まで搬入の事。車上渡しは不可とする。

問い合わせ先
福岡市東区箱崎ふ頭四丁目13番42号
環境局施設部臨海工場技術係 金井田 (092-642-4577)



汽罐部品製造株式会社
KIKAN BUCHIN MFG. CO., LTD.