

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

購入仕様書

件名	ローサル A 重油（小口）
履行場所	室見ポンプ場 外1箇所
履行期間	契約締結の日から令和7年9月30日まで
契約方法	総価契約
仕様	ローサル A 重油 JIS 1 種 1 号

内 訳

	供給箇所名称	所在地	数量 (L)	給油口 口径 (インチ)	給油口 ネジ	給油口 ネジ
1	室見ポンプ場	福岡市早良区南庄六丁目17番3号	3,000	2.5	M64	外
2	姪の浜ポンプ場	福岡市西区小戸一丁目27番1号	1,500	2.5	M64	外

その他

契約後、下記担当者と打ち合わせること。
各供給箇所への納品日を納品の2営業日前までに連絡すること。

問い合わせ先
道路下水道局下水道施設部西部水処理センター
担当：赤瀬
電話：092-882-1161