



考査項目別運用表(完成・指定部分完成・部分払)/土木検査用(土木電気設備工事)

別紙1土検(電気)

2/2

考査項目	細別	対象	該当	a	a'	b	b'	c	d	e
				特に優れている	優れている	特に良好である	良好である	適切である	やや不適切である	不適切である
出来形及び出来栄	品質									
	電気設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製作着手に、品質や性能の確保に係る技術検討が実施していることが確認できる。						
	評価	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等が確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとまられていることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設備の性能及び機能が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、安全装置及び保護装置の動作確認ができる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設備の総合性能が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設備全体についての取扱説明書を工夫し作成(改造, 更新含む)の場合は、修正又は更新)していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	その他(理由 : )						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(減点)該当すればd評価とする。 品質の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(減点)該当すればe評価とする。 品質が不適切であったため、工事請負契約書第31条に基づく修補指示を検査員が行った。						
				該当項目が90%以上.....a			①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべきでない場合は空白のままとする。			
				該当項目が80%以上90%未満...a'			②評価値(%) = 該当評価項目数/対象評価項目数 × 100			
				該当項目が70%以上80%未満...b			③対象評価項目数が2項目以下の場合はC評価とする。			
				該当項目が60%以上70%未満...b'						
				該当項目が60%未満.....c						
考査項目	細別	対象	該当	a		b		c	d	
				優れている		良好である		適切である	劣っている	
出来形及び出来栄	出来栄									
	電気設備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	きめ細やかな施工がなされている。						
	評価	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作性、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	全般的な美観が良い。						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(減点)該当すればd評価とする。 出来栄が劣っている。						
				該当項目5項目以上.....a			①「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべきでない場合は空白のままとする。			
				該当項目4項目.....b			②評価値(%) = 該当評価項目数/対象評価項目数 × 100			
				該当項目3項目.....c			③対象評価項目数が2項目以下の場合はC評価とする。			
				該当項目が60%未満.....d						
				※1. 全体的な仕上がりがり状態、機能の評価する。						
				※2. 出来栄の評価は、全体的な仕上がりがり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。						