

検査記録簿番号	考査項目別運用表(完成) 設備工事						作成日	
検査日		時分～時分		市監督員所属/氏名				
契約番号・件名								
監督評定点	点	請負業者名						
総括監督評定点	点	契約金額				工期		
返却書類名	別紙参照				追加提出書類等			
手直し報告種類								
手直し内容	別紙参照							
検査台帳の状況	施工体制台帳	施工体制台帳の記載状況	施工体系図	施工体系図の記載状況	下請け契約書	技術者の資格(主任技術者・専任の主任技術者・監理技術者・専任の監理技術者・専門技術者)		
	●有り ○無し	●良い ○悪い	●有り ○無し	●良い ○悪い	○有り ○無し	業者への指示改善事項等		

考查項目別運用表（完成・指定部分完成・部分払・中間技術）/設備検査用

考査項目	細 別	対 象	該 当	a	b	c	d	e					
				施工管理が優れている	施工管理が良好である	施工管理が適切である	施工管理がやや不適切である	施工管理が不適切である					
施工状況	施工管理												
		(可否判定要領)											
	評価	☐	☐	契約書第18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。					書面による協議等	設計図書通りに施工できない事実を発見した場合は、協議書を作成し、発注者との協議により、現場変更または契約変更を適切に行っていれば評価する(または現場変更等なくとも照査が適切に行われていた場合も評価する)。			
		☐	☐	施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。						計画と条件の一致	施工計画書の内容が設計図書及び現場条件を反映したものとなっている場合は評価し、記載不足や間違いが多い場合は空白のままとする。		
		☐	☐	施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。						出来形・品質確保の計画	施工計画書に出来形・品質確保のための対策、工夫等が記載され、当該工事に適合した独自の管理基準等が記載され、管理している場合は評価する。		
		☐	☐	施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。						計画と施工の一致	施工計画書の記載内容が適切であり、施工方法と施工計画書が一致していれば評価する。(写真または記録で確認)		
		☐	☐	工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。						工事記録整備	工事記録(工事打合せ簿、工事写真、材料搬入、施工報告、施工記録、試験記録等)が適時、的確に行われている場合は、評価する。		
		☐	☐	使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。						工事用機材の管理	材料・機材の承諾図が事前に提出され、必要な時に必要な量を手配及び搬入しており、用途に合った適切な使用をし、搬入から引き渡しまでの管理状況が良ければ評価する。(写真で確認できる。資料の整備については、主要部の資料は必要、他は70%程度)		
		☐	☐	一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。						報告等	施工報告書での報告が適時行われ、出来形及び品質管理が適切であれば評価する。		
		☐	☐	建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。						建設廃棄物等	契約図書に則り、処理が適切でマニフェスト等により確認出来れば評価する。(マニフェスト、産廃許可書、再生資源化等報告書、写真等)		
		☐	☐	社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。						高い基準による管理 [Bクラス以上を対象]	一般仕様書及び監理指針等より高い管理基準で管理され、また現場でも確認できる場合に該当。 品質管理基準等にISO等を取り入れて管理されている。		
		☐	☐	独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。						管理基準等	自社独自のチェックリスト等の管理基準やマニュアルを用いて、現場管理が日常に行われていれば評価する。		
		☐	☐	工事の関係書類及び資料の整理がよい。						関係書類整理	全体的に、工事の関係書類及び資料整理がよい場合は、評価する。(実施工程表、施工計画書、施工図、工事の記録)		
		☐	☐	施工体制台帳、施工体系図が整備されている。						施工体制台帳	施工体制台帳等の内容確認、かつ施工体系図が適正に掲示されているか確認。		
		☐	☐	建退共の証紙が適切に配布され管理されている。						建退共	建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表や建設業退職金共済制度加入労働者数報告書等で確認。建退共以外の退職金制度がある場合は、その書類を確認。		
		☐	☐	見本又は工事写真等の整理に工夫がみられる。						書類の見易さの工夫	インデックス、マーキング、図示等に工夫が見られ、かつ見易く整理されていれば評価する。		
		☐	☐	CORINS登録の手続きが適切に行われていることが確認できる。									
		☐	☐	その他(理由：)									
		(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 施工管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 施工管理に関して、監督員から文書による改善指示に従わなかった。											
		該当項目が90%以上・・・・・・・a ①当該「評定対象科目」のうち、評価対象外の項目は削除する。											
		該当項目が80%以上90%未満・・b ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率%で評価する。											
		該当項目が60%以上80%未満・・c ③評価値(%)=()評価数/()対象評価項目数 × 100											
		該当項目が60%未満・・・・・・・d											
		考査項目	細別	対 象	該 当	a	a’	b	b’	c	d	e	
						出来形が特に優れている	出来形が優れている	出来形が特に良好である	出来形が良好である	出来形が適切である	出来形がやや不適切である	出来形が不適切である	
		出来形及び出来栄	出来形										
				(可否判定要領)									
			評価	☐	☐	承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。						承諾図等	設計図書等に規定された製品・機器類の形状、寸法、数量、位置の出来形が承諾図、カタログ等により確認できれば評価する。
				☐	☐	施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。						施工図等	施工計画書、施工図、総合図(天井伏図、スリーブ図等)等により、確認できれば評価する。
				☐	☐	施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。						施工計画書等	施工計画書、施工図、総合図(天井伏図、スリーブ図等)等により、出来形の報告(形状、寸法、位置、数量、経路等)が確認できれば評価する。
				☐	☐	出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。						出来形確認記録	施工の出来形に対する確認記録があり、内容が良好であれば評価する。
				☐	☐	出来形の管理方法が、工夫されていることが確認できる。						出来形管理の工夫	施工報告書等で出来形の管理方法で独自に工夫した箇所が確認できる場合は評価する。
				☐	☐	現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。						適切な施工	機器の設置位置、材料の施工寸法、電気配管配線、水配管及びダクトの経路等の適切さが確認できれば評価する。
	☐			☐	現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。						施工精度	全般にわたり許容値と実測値が明確に確認でき、形状及び寸法が許容範囲内でバラツキが小さい場合は評価する。	
	☐			☐	不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。						工事写真等	埋設部分及び隠蔽部分等の不可視となる部分は、工事写真により確認できれば評価する。(撤去対象物を含む)	
	☐			☐	その他(理由：)								
	(減点)該当すればd評価とする。 ☐ 出来形の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 ☐ 出来形が不適切であったため、工事請負契約書第31条に基づく修補指示を検査員が行った。												
	該当項目が90%以上・・・・・・・a ①当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目はチェックを外す。												
	該当項目が80%以上90%未満・・・a’ ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)で評価する。												
	該当項目が70%以上80%未満・・・b ③評価値(%) =() 評価数/() 対象評価項目数 × 100												
	該当項目が60%以上70%未満・・・b’												
	該当項目が50%以上60%未満・・・c												
	該当項目が50%未満・・・・・・・d												
	※1. 出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。												

