

# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 3年11月11日(木曜日) 8時30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	転倒	性別	男性	年齢	61	業種区分	土木
被災程度	右肘の脱臼			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	2
工事概要	人孔蓋の蓋替え						
事故概要	人孔蓋の蓋替えのため施工箇所の舗装切断を事前に行っていたところ、切断箇所に段差が生じていたため、横断歩道を通行中の歩行者が段差に躓き転倒し、右肘を脱臼したものの。						
事故原因	都市部での夜間工事であるため舗装版の掘り起しでの騒音や振動が少なくなるように細かく切断を行っており、前日からの雨が路盤に染み込み路盤表面に影響を与え、そこを曲がる一般車両の荷重や振動が強く伝わり舗装が割れたことで段差が生じたと考えられる。						
改善策	監督員同席のもと事故再発防止研修を開催し、事故の検証・再発防止について周知を行い、安全に対する意識の向上を図った。また、舗装版の段差については、舗装切断後に常温合材等にて間詰めを行うことや、現場パトロールを強化し異常箇所が発見された場合は即日補修を行い、事故防止に努めるよう指導した。						

## 事故状況図



横断歩道を通行中に  
段差に躓き転倒

## 改善状況図

### 再発防止研修の実施状況

