


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 3年 12月 25日(土曜日) 10時 30分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	窓ガラス破損			事故レベル	(技術監理課で記入)	休業見込日数	—
工事概要	空調設備の更新工事						
事故概要	足場材の片付け作業中、誤って足場材を建物1Fの窓ガラスに接触させ、これを破損した						
事故原因	窓ガラス近傍で長尺資材を取り扱う作業において、窓ガラスに向かって資材を受け渡したこ、また、受取時に資材を丁寧に掴んでいなかったこと。						
改善策	作業に際しては、人や物に接触し事故を起こすことがないよう、周囲を確認し安全性を確保したうえで作業を実施するよう指導を行い、朝礼やKY活動でも周知を行い再発防止に努める。						

事故状況図

筋交材(長さ約2m)3本を受け取った際、
筋交材の1本が校舎方向(被災したガラス方向)に
滑っていき当該ガラスに接触



改善状況図

安全ミーティング実施状況

