


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 4年 1月 21日(金曜日) 14時 00分			工事関係者区分	四次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	20	業種区分	建築
被災程度	頭部打撲傷		事故レベル	I	休業見込日数	3	
工事概要	建物の外壁改修工事						
事故概要	足元の安全確認を怠っていたため、ハーネスを掛けかえようとした際、足元を滑らせ足場と建物の隙間から落下した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・墜落制止用器具のフックを掛けかえるタイミングが不適切であったこと。 ・作業員への安全教育が十分でなかったこと。(新規入場者教育等) 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・足元が見えにくい状態で作業しないなどの意識を徹底すること。 ・足場と建物の隙間がある場所での作業中はフルハーネスの完全使用の徹底 ・再発防止対策開催 ・新規入場者教育における安全教育を徹底 						

事故状況図

【 3階底から落下 】



改善状況図

