


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年1月14日(金曜日) 14時00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	歩道照明灯破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管更生及び取付管工						
事故概要	資材を搬入するため、ダンプトラックを工事規制帯内に駐車しようとした際に、運転手が後方にあった歩道照明灯に気が付かず接触したもの。						
事故原因	ダンプトラックの入退場および移動の際には、合図者を配置していたが、事故発生時には合図者の指示なく、車両を移動させたため。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・工事中車両の出入りや現場内での移動時は、必ず合図者を配置し、運転手はその指示に従い、周囲を十分確認したうえで運転するよう徹底する。 ・事故再発安全訓練を実施し、事故の検証・再発防止について周知を行い、安全に対する意識の向上を図った。 						

事故状況図



改善状況図

