


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和4年5月28日(土曜日) 14時30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	59	業種区分	建築
被災程度	多傷性脾破裂、腹腔内出血 多発肋骨骨折、肺挫傷、左胸腹部打撲傷			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	3週間
工事概要	市営住宅 新築工事						
事故概要	連壁上で安全手摺を設置しようとしていたところ、躓きバランスを崩し、2.1m下の根切底へ転落した。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> 作業を禁止していた連壁上で作業を実施していた。 昇降階段へ移動する際、安全帯を使用していなかった。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 連壁の開口部等に歩行禁止の注意喚起措置を行った。 注意喚起標識を設置し、作業員全員に危険個所での安全帯の使用を周知徹底した。 						

事故状況図



改善状況図



歩行禁止措置



安全帯使用周知



周知・徹底