


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和4年5月28日(土曜日)16時30分			工事関係者区分	四次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	30才	業種区分	土木
被災程度	右第9～11肋骨骨折・軽度の肺挫傷			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	2週間
工事概要	構造物築造に伴う型枠組立作業						
事故概要	型枠組立作業中に、1.2m下のステージに仮置きしている型枠材を取ろうと移動する際、支保工の水平つなぎ材に足を掛けたところ、足を滑らし転落し、右胸～背部を打撲したものの。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・現場進捗により作業環境が変わったにも関わらず、作業動線を確保していなかった。 ・型枠を取りに移動する際に不安全行為を行った。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・各現場において、作業動線の再点検を行い、安全な作業用通路を確保した。さらに作業動線を平面図に明示し現場に掲示することで、作業動線の見える化を行った。 ・作業手順の再周知を行うとともに、当日の作業前に指定された通路を通行するよう指導・徹底している。 ・作業員等の不安全行為を撲滅するため、作業員への再教育を実施し、不安全行為に対するペナルティ規定の追加を行った。 ・日々の安全管理者の巡回回数を増やし、指導・監視体制を強化した。 						

事故状況図



改善状況図



作業動線平面図 掲示状況



作業手順の再周知会



安全教育実施状況



現場巡視状況