


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 4年 8月 8日(月曜日) 9時 10分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	33歳	業種区分	建築
被災程度	肘の骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	40
工事概要							
事故概要	作業員が足場組立作業中(足場内移動中)に7mより墜落した						
事故原因	高所作業時にハーネスを着用し安全装置(フック)を手摺に掛けながらシートを配っていたが、安全装置(フック)を外したタイミングで足を滑らせた為、作業員の不注意が原因である。						
改善策	KY・朝礼時等での注意喚起						

事故状況図

○事故発生位置図



○現場写真



改善状況図

○KY・朝礼時等での注意喚起を行い、足場内を通行する際、足下等に細心の注意を払うよう努める。

