


公 共 工 事 等 事 故 情 報

事故分類	一般事故	発生日時	令和 4年 8月 31日(水曜日) 13時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	死傷公衆災害	性別	男性	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	頭部打撲(入院等無し)			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	2日
工事概要	学校内部改造						
事故概要	児童が体育館前の渡り廊下横棧に頭をぶつけて負傷したもの。						
事故原因	児童が鬼ごっこをしていたため、横棧に気付かなかったものと考えられる。けがの原因となった渡り廊下の横棧は腰壁を設置する予定であったが、事故発生時、腰壁はまだ設置されておらず、横棧に気づきにくい状況であった。当該箇所にカラーコーン等の目印が無かったのも原因である。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・カラーコーン及び緩衝材の設置 ・注意看板の設置 ・敷地内仮設の再確認 ・現場作業員への周知 						

事故状況図

○事故発生位置図



○衝突箇所(当時カラーコーンと注意看板の設置は無し)



改善策

○カラーコーン及び緩衝材の設置状況

