

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日: 令和4年5月31日)

(追記日: 令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年4月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	366 台	88 台	2,301 台	2,755 台
重量	3,457.96 t	468.59 t	2,021.21 t	5,947.76 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年4月13日	13 mg/L	19 mg/L	—	令和4年4月18日	月1回
全シアン	令和3年10月14日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果		下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
	採水年月日	測定値			
水素イオン濃度	令和4年4月6日	7.9	5~9	令和4年5月9日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	4mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	3.5mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年2月2日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年3月4日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.5mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年4月30日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年4月30日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年4月30日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年4月30日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.024 pg-TEQ/L	0.044 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.20pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.20pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年5月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年4月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	159 台	85 台	1,420 台	1,664 台
重量	1,495.43 t	500.02 t	849.37 t	2,844.82 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年4月13日	31mg/L	22mg/L	—	令和4年4月18日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年4月13日	14mg/L	29mg/L	—	令和4年4月18日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採水年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年4月6日	7.7	6~8 ※	令和4年4月28日	月1回
浮遊物質量	〃	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	8.9mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物学的酸素要求量	〃	1.8mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	0.7mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	1.82mg/L	200mg/L以下	〃	〃
燐含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	30個/cm ³ 未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年2月2日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年3月4日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.5mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年4月21日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無
		中田貯留締切堤	天端コンクリート 無
		今津擁壁	天端コンクリート 無
調整池	令和4年4月30日	今津調整池	無
浸出液処理施設	令和4年4月30日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	無
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
		中田調整槽	無
圧送管	無		
措置の必要性	なし		

注・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.068pg-TEQ/L	0.034pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.062pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.0023pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年6月30日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年5月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	433 台	30 台	2,125 台	2,588 台
重量	4,079.06 t	34.98 t	1,805.21 t	5,919.25 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年5月20日	13 mg/L	19 mg/L	—	令和4年6月6日	月1回
全シアン	令和3年10月14日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果				
	採水年月日	測定値	下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年5月11日	8.0	5~9	令和4年6月6日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	6mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	2.2mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年5月11日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年6月6日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.4mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年5月31日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年5月31日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年5月31日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年5月31日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.024 pg-TEQ/L	0.044 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.20pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.20pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年6月30日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年5月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	162 台	127 台	1,450 台	1,739 台
重量	1,514.39 t	773.49 t	850.46 t	3,138.34 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年5月17日	25mg/L	24mg/L	—	令和4年6月6日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年5月17日	18mg/L	28mg/L	—	令和4年6月6日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採水年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年5月11日	7.7	6~8 ※	令和4年6月3日	月1回
浮遊物質	〃	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	8.1mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物化学的酸素要求量	〃	3.2mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	4.9mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	2.82mg/L	200mg/L以下	〃	〃
リン含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	97個/ml	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年2月2日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年3月4日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機リン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.5mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無	
遮水工	令和4年5月26日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無	
		擁壁	中田貯留締切堤	天端コンクリート 無
			今津擁壁	天端コンクリート 無
調整池	令和4年5月31日	今津調整池	無	
浸出液処理施設	令和4年5月31日	取水設備	無	
		汚水受水槽	無	
		今津2系施設	無	
		今津3系施設	無	
		中田1系施設	無	
		中田2系施設	無	
		脱水施設	無	
中田調整槽	無			
圧送管	無			
措置の必要性	なし			

注・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.068pg-TEQ/L	0.034pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.062pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.0023pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年7月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年6月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	337 台	10 台	2,207 台	2,554 台
重量	3,195.03 t	21.07 t	2,008.69 t	5,224.79 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年6月15日	11 mg/L	17 mg/L	—	令和4年6月20日	月1回
全シアン	令和3年10月14日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果		下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
	採水年月日	測定値			
水素イオン濃度	令和4年6月1日	8.0	5~9	令和4年6月28日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	6mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	6.7mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年5月11日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年6月6日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.4mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年6月30日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年6月30日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年6月30日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年6月30日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.024 pg-TEQ/L	0.044 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.20pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.20pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年7月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年6月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	158 台	107 台	1,410 台	1,675 台
重量	1,468.94 t	640.56 t	783.53 t	2,893.03 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年6月15日	27mg/L	24mg/L	-	令和4年6月20日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年6月15日	16mg/L	29mg/L	-	令和4年6月20日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採水年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年6月1日	7.8	6~8 ※	令和4年6月23日	月1回
浮遊物質	〃	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	7.9mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物化学的酸素要求量	〃	2.3mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	5.0mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	2.92mg/L	200mg/L以下	〃	〃
リン含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	40個/ml	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年2月2日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年3月4日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機リン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.5mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無	
遮水工	令和4年6月23日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無	
		擁壁	中田貯留締切堤	天端コンクリート 無
			今津擁壁	天端コンクリート 無
調整池	令和4年6月30日	今津調整池	無	
浸出液処理施設	令和4年6月30日	取水設備	無	
		汚水受水槽	無	
		今津2系施設	無	
		今津3系施設	無	
		中田1系施設	無	
		中田2系施設	無	
		脱水施設	無	
		中田調整槽	無	
措置の必要性	なし			

注・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.068pg-TEQ/L	0.034pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.062pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.0023pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日: 令和4年8月31日)

(追記日: 令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年7月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	379 台	10 台	2,014 台	2,403 台
重量	3,572.34 t	12.71 t	1,835.37 t	5,420.42 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年7月13日	9 mg/L	12 mg/L	—	令和4年7月25日	月1回
全シアン	令和3年10月14日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果		下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
	採水年月日	測定値			
水素イオン濃度	令和4年7月6日	8.0	5~9	令和4年7月26日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	3mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	4.5mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.3mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年5月11日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年6月6日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.4mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年7月29日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年7月29日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年7月29日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年7月29日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.024 pg-TEQ/L	0.044 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.20pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.20pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年8月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年7月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	140 台	124 台	1,312 台	1,576 台
重量	1,306.16 t	745.48 t	743.04 t	2,794.68 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年7月13日	26mg/L	20mg/L	—	令和4年7月25日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年7月13日	13mg/L	24mg/L	—	令和4年7月25日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年7月6日	7.7	6~8 ※	令和4年7月22日	月1回
浮遊物質量	〃	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	6.2mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物化学的酸素要求量	〃	5.1mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	4.5mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	3.02mg/L	200mg/L以下	〃	〃
燐含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	30個/cm ³ 未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年5月11日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年6月3日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.5mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年7月20日	中田しゅ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無
		中田貯留締切堤	天端コンクリート 無
		今津擁壁	天端コンクリート 無
調整池	令和4年7月31日	今津調整池	無
浸出液処理施設	令和4年7月31日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	無
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
中田調整槽	無		
圧送管	無		
措置の必要性	なし		

注・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.068pg-TEQ/L	0.034pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.062pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.0023pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日: 令和4年9月30日)

(追記日: 令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年8月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	402 台	89 台	2,053 台	2,544 台
重量	3,837.13 t	437.12 t	1,588.64 t	5,862.89 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年8月23日	9 mg/L	10 mg/L	—	令和4年8月31日	月1回
全シアン	令和3年10月14日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果		下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
	採水年月日	測定値			
水素イオン濃度	令和4年8月3日	8.0	5~9	令和4年8月25日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	9mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	6.5mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.3mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年8月3日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年8月25日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年8月31日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年8月31日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年8月31日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年8月31日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.024 pg-TEQ/L	0.044 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.20pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.20pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年9月30日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年8月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	156 台	53 台	1,248 台	1,457 台
重量	1,452.79 t	245.50 t	682.11 t	2,380.40 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年8月10日	25mg/L	21mg/L	—	令和4年8月31日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年8月10日	13mg/L	27mg/L	—	令和4年8月31日	月1回
全シアン	令和3年10月7日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年8月3日	7.8	6~8 ※	令和4年8月25日	月1回
浮遊物質量	"	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	"	"
化学的酸素要求量	"	5.4mg/L	20mg/L以下 ※	"	"
生物化学的酸素要求量	"	1mg/L未満	20mg/L以下 ※	"	"
窒素含有量	"	1.5mg/L	10mg/L以下 ※	"	"
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	"	1.04mg/L	200mg/L以下	"	"
燐含有量	"	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	"	"
ノルマルヘキサン抽出物質量含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	"	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	"	"
ふっ素及びその化合物	"	0.2mg/L	15mg/L以下	"	"
フェノール類含有量	"	0.5mg/L未満	5mg/L以下	"	"
シアン化合物	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
銅含有量	"	0.1mg/L未満	3mg/L以下	"	"
鉛及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
カドミウム及びその化合物	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
亜鉛含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
溶解性鉄含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
クロム含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	"	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	"	"
溶解性マンガ含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
大腸菌群数	"	30個/cm ³ 未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	"	"
砒素及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.05mg/L未満	10mg/L以下	"	"
アルキル水銀化合物	令和4年8月3日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年8月25日	年4回
六価クロム化合物	"	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	"	"
セレン及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
有機燐化合物	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
トリクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
テトラクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ジクロロメタン	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
シス-1,2-ジクロロエチレン	"	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.3mg/L未満	3mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ほう素及びその化合物	"	0.5mg/L	50mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年8月25日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無
		擁壁	中田貯留締切堤 天端コンクリート 無 今津擁壁 天端コンクリート 無
		調整池	今津調整池 無
浸出液処理施設	令和4年8月31日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	無
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
		中田調整槽 圧送管	無 無
措置の必要性	なし		

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.068pg-TEQ/L	0.034pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.062pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和3年9月9日	0.0023pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年11月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年10月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年9月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	346 台	88 台	2,451 台	2,885 台
重量	3,291.91 t	437.32 t	3,562.15 t	7,291.38 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年9月12日	9 mg/L	11 mg/L	—	令和4年9月26日	月1回
全シアン	令和3年10月14日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和3年12月24日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果		下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
	採水年月日	測定値			
水素イオン濃度	令和4年9月7日	7.9	5~9	令和4年9月30日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	6mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	4.0mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年8月3日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年8月25日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年9月30日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年9月30日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年9月30日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年9月30日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.024 pg-TEQ/L	0.044 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.20pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和3年7月29日	0.20pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和3年10月19日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年10月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年9月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	180 台	103 台	1,262 台	1,545 台
重量	1,690.32 t	649.36 t	713.35 t	3,053.03 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(中田10)	採取場所 下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年9月12日	7mg/L	13mg/L	—	令和4年9月26日	月1回
全シアン	令和4年8月10日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(今津35)	採取場所 下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年9月12日	17mg/L	24mg/L	—	令和4年9月26日	月1回
全シアン	令和4年8月10日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年9月7日	7.6	6~8 ※	令和4年9月30日	月1回
浮遊物質量	"	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	"	"
化学的酸素要求量	"	6.5mg/L	20mg/L以下 ※	"	"
生物化学的酸素要求量	"	2.7mg/L	20mg/L以下 ※	"	"
窒素含有量	"	3.1mg/L	10mg/L以下 ※	"	"
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	"	2.20mg/L	200mg/L以下	"	"
燐含有量	"	0.1mg/L未満	16(日間平均)8) mg/L以下	"	"
ノルマルヘキサン抽出物質量含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	"	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	"	"
ふっ素及びその化合物	"	0.2mg/L	15mg/L以下	"	"
フェノール類含有量	"	0.5mg/L未満	5mg/L以下	"	"
シアン化合物	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
銅含有量	"	0.1mg/L未満	3mg/L以下	"	"
鉛及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
カドミウム及びその化合物	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
亜鉛含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
溶解性鉄含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
クロム含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	"	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	"	"
溶解性マンガ含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
大腸菌群数	"	30個/cm ³ 未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	"	"
砒素及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.05mg/L未満	10mg/L以下	"	"
アルキル水銀化合物	令和4年8月3日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年8月25日	年4回
六価クロム化合物	"	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	"	"
セレン及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
有機燐化合物	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
トリクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
テトラクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ジクロロメタン	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
シス-1,2-ジクロロエチレン	"	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.3mg/L未満	3mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ほう素及びその化合物	"	0.5mg/L	50mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年9月22日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無
		擁壁	中田貯留締切堤 天端コンクリート 無 今津擁壁 天端コンクリート 無
		調整池	今津調整池 無
浸出液処理施設	令和4年9月30日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	無
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
		中田調整槽 圧送管	無 無
措置の必要性	なし		

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.12pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.13pg-TEQ/L	0.068pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.021pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年11月30日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年10月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	397 台	92 台	2,516 台	3,005 台
重量	3,771.58 t	488.46 t	1,988.72 t	6,248.76 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年10月13日	9 mg/L	12 mg/L	—	令和4年10月18日	月1回
全シアン	令和4年8月23日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果		下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
	採水年月日	測定値			
水素イオン濃度	令和4年10月6日	7.9	5~9	令和4年11月1日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	7mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	5.0mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年8月3日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年8月25日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年10月27日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年10月27日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年10月27日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年10月27日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.034 pg-TEQ/L	0.086 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.21pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.21pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年11月30日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年10月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	61 台	0 台	1,266 台	1,327 台
重量	571.98 t	0.00 t	783.01 t	1,354.99 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(中田10)	採取場所 下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年10月6日	10mg/L	19mg/L	—	令和4年10月18日	月1回
全シアン	令和4年8月10日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(今津35)	採取場所 下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年10月6日	29mg/L	24mg/L	—	令和4年10月18日	月1回
全シアン	令和4年8月10日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年10月6日	7.7	6~8 ※	令和4年11月1日	月1回
浮遊物質量	"	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	"	"
化学的酸素要求量	"	7.3mg/L	20mg/L以下 ※	"	"
生物化学的酸素要求量	"	2.6mg/L	20mg/L以下 ※	"	"
窒素含有量	"	3.3mg/L	10mg/L以下 ※	"	"
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	"	2.38mg/L	200mg/L以下	"	"
燐含有量	"	0.1mg/L未満	16(日間平均)8) mg/L以下	"	"
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	"	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	"	"
ふっ素及びその化合物	"	0.2mg/L	15mg/L以下	"	"
フェノール類含有量	"	0.5mg/L未満	5mg/L以下	"	"
シアン化合物	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
銅含有量	"	0.1mg/L未満	3mg/L以下	"	"
鉛及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
カドミウム及びその化合物	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
亜鉛含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
溶解性鉄含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
クロム含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	"	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	"	"
溶解性マンガン含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
大腸菌群数	"	30個/未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	"	"
砒素及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.05mg/L未満	10mg/L以下	"	"
アルキル水銀化合物	令和4年8月3日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年8月25日	年4回
六価クロム化合物	"	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	"	"
セレン及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
有機燐化合物	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
トリクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
テトラクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ジクロロメタン	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
シス-1,2-ジクロロエチレン	"	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.3mg/L未満	3mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ほう素及びその化合物	"	0.5mg/L	50mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年10月21日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無
		擁壁	中田貯留締切堤 天端コンクリート 無 今津擁壁 天端コンクリート 無
		調整池	今津調整池 無
浸出液処理施設	令和4年10月31日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	無
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
		中田調整槽 圧送管	無 無
措置の必要性	なし		

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.12pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.13pg-TEQ/L	0.068pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.021pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年12月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年11月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	375 台	70 台	2,365 台	2,810 台
重量	3,543.47 t	338.03 t	2,086.97 t	5,968.47 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年11月7日	11 mg/L	14 mg/L	—	令和4年11月11日	月1回
全シアン	令和4年8月23日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和3年8月19日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果		下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
	採水年月日	測定値			
水素イオン濃度	令和4年11月9日	8.0	5~9	令和4年12月2日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	9mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	3.9mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年11月9日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月2日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年11月30日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年11月30日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年11月30日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年11月30日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.034 pg-TEQ/L	0.086 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.21pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.21pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和4年12月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年11月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	127 台	106 台	1,328 台	1,561 台
重量	1,205.08 t	620.70 t	728.53 t	2,554.31 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(中田10)	採取場所 下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年11月7日	24mg/L	24mg/L	—	令和4年11月11日	月1回
全シアン	令和4年8月10日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(今津35)	採取場所 下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年11月7日	42mg/L	27mg/L	—	令和4年11月11日	月1回
全シアン	令和4年8月10日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年10月25日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和3年8月7日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和3年10月2日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年11月9日	7.8	6~8 ※	令和4年12月2日	月1回
浮遊物質量	〃	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	6.7mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物化学的酸素要求量	〃	1.5mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	3.2mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	1.98mg/L	200mg/L以下	〃	〃
燐含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均)8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガ含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	30個/未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年11月9日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年12月2日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.10mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年11月24日	左岸側	無
		右岸側	無
		締切堤	無
擁壁	令和4年11月24日	中田貯留締切堤	無
		今津擁壁	無
調整池	令和4年11月30日	今津調整池	無
浸出液処理施設	令和4年11月30日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	無
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
		中田調整槽	無
圧送管	無		
措置の必要性	なし		

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.12pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.13pg-TEQ/L	0.068pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.021pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日: 令和5年1月31日)

(追記日: 令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和4年12月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	377 台	64 台	2,258 台	2,699 台
重量	3,530.76 t	372.34 t	1,882.40 t	5,785.50 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和4年12月8日	10 mg/L	13 mg/L	—	令和4年12月12日	月1回
全シアン	令和4年10月13日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月13日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果				
	採水年月日	測定値	下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年12月7日	8.0	5~9	令和4年12月27日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	6mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	3.6mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年11月9日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月2日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年12月26日	カーテングラウト	無
擁壁	令和4年12月26日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和4年12月26日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和4年12月26日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.034 pg-TEQ/L	0.086 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.21pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.21pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和5年1月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和4年12月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	170 台	94 台	1,438 台	1,702 台
重量	1,591.18 t	554.26 t	754.31 t	2,899.75 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和4年12月8日	28mg/L	24mg/L	—	令和4年12月12日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和4年12月8日	42mg/L	26mg/L	—	令和4年12月12日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和4年12月7日	7.8	6~8 ※	令和4年12月27日	月1回
浮遊物質量	〃	1	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	6.2mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物化学的酸素要求量	〃	1.0mg/L未満	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	0.9mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	0.44mg/L	200mg/L以下	〃	〃
燐含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.2mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	30個/未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年11月9日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年12月2日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.10mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和4年12月22日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無
		擁壁	中田貯留締切堤 天端コンクリート 無 今津擁壁 天端コンクリート 無
		調整池	今津調整池 無
浸出液処理施設	令和4年12月31日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	無
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
		中田調整槽 圧送管	無 無
措置の必要性	なし		

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.12pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.13pg-TEQ/L	0.068pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.021pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日: 令和5年2月28日)

(追記日: 令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和5年1月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	373 台	53 台	1,855 台	2,281 台
重量	3,567.35 t	284.99 t	2,052.19 t	5,904.53 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和5年1月16日	11 mg/L	16 mg/L	—	令和5年2月3日	月1回
全シアン	令和4年10月13日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月13日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果				
	採水年月日	測定値	下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和5年1月5日	8.1	5~9	令和5年1月25日	月1回
浮遊物質量(SS)	〃	3mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	1.6mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和4年11月9日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月2日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.6mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和5年1月31日	カーテングラウト	無
擁壁	令和5年1月31日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和5年1月31日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和5年1月31日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
措置の必要性	なし	汚泥濃縮脱水施設	無

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.034 pg-TEQ/L	0.086 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.21pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.21pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和5年2月28日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和5年1月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	159 台	93 台	1,053 台	1,305 台
重量	1,482.64 t	595.22 t	776.11 t	2,853.97 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(中田10)	採取場所 下流(中田5)			
塩化物イオン	令和5年1月20日	24mg/L	25mg/L	—	令和5年2月3日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所 上流(今津35)	採取場所 下流(今津33)			
塩化物イオン	令和5年1月20日	26mg/L	27mg/L	—	令和5年2月3日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	"	"
砒素	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
カドミウム	"	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
鉛	"	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
六価クロム	"	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	"	"
ジクロロメタン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエチレン	"	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
トリクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
テトラクロロエチレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
セレン	"	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	"	"
クロロエチレン	"	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和5年1月5日	7.9	6~8 ※	令和5年1月31日	月1回
浮遊物質量	"	1	10mg/L以下 ※	"	"
化学的酸素要求量	"	6.7mg/L	20mg/L以下 ※	"	"
生物化学的酸素要求量	"	1.2mg/L	20mg/L以下 ※	"	"
窒素含有量	"	1.0mg/L	10mg/L以下 ※	"	"
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	"	0.44mg/L	200mg/L以下	"	"
燐含有量	"	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	"	"
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	"	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	"	"
ふっ素及びその化合物	"	0.2mg/L	15mg/L以下	"	"
フェノール類含有量	"	0.5mg/L未満	5mg/L以下	"	"
シアン化合物	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
銅含有量	"	0.1mg/L未満	3mg/L以下	"	"
鉛及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
カドミウム及びその化合物	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
亜鉛含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
溶解性鉄含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
クロム含有量	"	0.1mg/L未満	2mg/L以下	"	"
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	"	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	"	"
溶解性マンガ含有量	"	0.1mg/L未満	10mg/L以下	"	"
大腸菌群数	"	76個	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	"	"
砒素及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
1,4-ジオキサン	"	0.05mg/L未満	10mg/L以下	"	"
アルキル水銀化合物	令和4年11月9日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和4年12月2日	年4回
六価クロム化合物	"	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	"	"
セレン及びその化合物	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ポリ塩化ビフェニル	"	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	"	"
有機燐化合物	"	0.10mg/L未満	1mg/L以下	"	"
ベンゼン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
チウラム	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
シマジン	"	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	"	"
チオベンカルブ	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
トリクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
テトラクロエチレン	"	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	"	"
ジクロロメタン	"	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	"	"
四塩化炭素	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
1,2-ジクロロエタン	"	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	"	"
1,1-ジクロロエチレン	"	0.1mg/L未満	1mg/L以下	"	"
シス-1,2-ジクロロエチレン	"	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	"	"
1,1,1-トリクロロエタン	"	0.3mg/L未満	3mg/L以下	"	"
1,1,2-トリクロロエタン	"	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	"	"
1,3-ジクロロプロペン	"	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	"	"
ほう素及びその化合物	"	0.6mg/L	50mg/L以下	"	"
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和5年1月26日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無
		擁壁	中田貯留締切堤 天端コンクリート 無 今津擁壁 天端コンクリート 無
		調整池	今津調整池 無
浸出液処理施設	令和5年1月31日	取水設備	無
		汚水受水槽	無
		今津2系施設	無
		今津3系施設	有
		中田1系施設	無
		中田2系施設	無
		脱水施設	無
		中田調整槽 圧送管	無 無
措置の必要性	なし		

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
 ・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
 ・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.12pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.13pg-TEQ/L	0.068pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.021pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日: 令和5年3月31日)

(追記日: 令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和5年2月分)

種類	焼却灰	破砕不燃物	その他の不燃物	合計
台数	226 台	65 台	2,162 台	2,453 台
重量	2,089.80 t	112.46 t	3,214.21 t	5,416.47 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和5年2月20日	11 mg/L	17 mg/L	—	令和5年2月24日	月1回
全シアン	令和4年10月13日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月13日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果				
	採水年月日	測定値	下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和5年2月1日	7.9	5~9	令和5年2月28日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	5mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	3.8mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和5年2月1日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和5年2月28日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.4mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和5年2月28日	カーテングラウト	無
擁壁	令和5年2月28日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和5年2月28日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和5年2月28日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.034 pg-TEQ/L	0.086 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.21pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.21pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,295,241.34m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和5年3月31日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和5年2月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	149 台	121 台	1,240 台	1,510 台
重量	1,393.48 t	738.77 t	787.42 t	2,919.67 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和5年2月20日	20mg/L	26mg/L	—	令和5年2月24日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和5年2月20日	20mg/L	27mg/L	—	令和5年2月24日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採水年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和5年2月1日	7.8	6~8 ※	令和5年3月2日	月1回
浮遊物質	〃	1mg/L未満	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	7.3mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物化学的酸素要求量	〃	1.8mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	3.8mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	2.46mg/L	200mg/L以下	〃	〃
燐含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.3mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	30個/未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和5年2月1日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和5年3月2日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.10mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.5mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無	
遮水工	令和5年2月22日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無	
		擁壁	中田貯留締切堤	天端コンクリート 無
			今津擁壁	天端コンクリート 無
調整池	令和5年2月28日	今津調整池	無	
浸出液処理施設	令和5年2月28日	取水設備	無	
		汚水受水槽	無	
		今津2系施設	無	
		今津3系施設	有	
		中田1系施設	無	
		中田2系施設	無	
		脱水施設	無	
		中田調整槽	無	
措置の必要性	なし			

注・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.12pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.13pg-TEQ/L	0.068pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.021pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,126,550m ³	年1回

東部埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和5年4月30日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部クリーンパーク・東部

1 処分した廃棄物(令和5年3月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	402 台	48 台	2,354 台	2,804 台
重量	3,775.89 t	287.18 t	2,171.37 t	6,234.44 t

2 周縁地下水の水質

(1) 伏谷埋立場

項目	採取年月日	採取場所		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
塩化物イオン	令和5年3月8日	12 mg/L	19 mg/L	—	令和5年3月9日	月1回
全シアン	令和4年10月13日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月13日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
塩化ビニルモノマー	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質

東部汚水処理場

・採取場所 総合放流槽

・放流先 福岡市公共下水道

項目	測定結果				
	採水年月日	測定値	下水排水基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和5年3月1日	7.7	5~9	令和5年3月22日	月1回
浮遊物質(SS)	〃	6mg/L	600mg/L以下	〃	〃
生物化学的酸素要求量(BOD)	〃	2.2mg/L	600mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 60mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg	8mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.2mg/L	10mg/L以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和5年2月1日	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和5年2月28日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.4mg/L	10mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

注 ・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無
遮水工	令和5年3月30日	カーテングラウト	無
擁壁	令和5年3月30日	縮切ダム天端	無
		縮切ダム下流側法面	無
		監査廊	無
調整池	令和5年3月30日	洪水吐	無
		汚水調整池	無
浸出液処理施設	令和5年3月30日	汚水圧送管	無
		No.1調整槽	無
		No.2調整槽	無
		No.3調整槽	無
		伏谷1系処理施設	無
		伏谷2系処理施設	無
汚泥濃縮脱水施設	無		
措置の必要性	なし		

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	伏谷埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(伏谷14)	下流(伏谷11)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.034 pg-TEQ/L	0.086 pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	東部汚水処理場 総合放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		0.21pg-TEQ/L				
ダイオキシン類濃度	令和4年7月28日	0.21pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月26日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和5年3月31日	1,245,362.07m ³	年1回

西部(中田・今津)埋立場維持管理記録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第9条の3 第7項にもとづく記録

(閲覧開始日:令和5年4月30日)

(追記日:令和 年 月 日)

福岡市環境局施設部施設課

1 処分した廃棄物(令和5年3月分)

種類	焼却灰	破碎不燃物	その他の不燃物	合計
台数	140 台	102 台	1,363 台	1,605 台
重量	1,317.11 t	596.96 t	804.16 t	2,718.23 t

2 周縁地下水の水質

(1) 中田埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(中田10)	下流(中田5)			
塩化物イオン	令和5年3月8日	21mg/L	27mg/L	—	令和5年3月9日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

(2) 今津埋立場

項目	採取年月日	測定結果		地下水等適合基準 ()内は定量限界	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		採取場所				
		上流(今津35)	下流(今津33)			
塩化物イオン	令和5年3月8日	24mg/L	27mg/L	—	令和5年3月9日	月1回
全シアン	令和4年10月6日	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満	検出されないこと(0.1mg/L)	令和4年12月9日	年2回
総水銀	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L以下	〃	〃
砒素	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
カドミウム	〃	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
鉛	〃	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
六価クロム	〃	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀	令和4年10月6日	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	令和4年12月9日	年1回
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満	検出されないこと(0.0005mg/L)	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.0004mg/L未満	0.0004mg/L未満	0.004mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエチレン	〃	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.0006mg/L未満	0.0006mg/L未満	0.006mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
セレン	〃	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.01mg/L以下	〃	〃
クロロエチレン	〃	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満	0.002mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満	0.05mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし					

3 放流水の水質
西部污水处理場

・採取場所 放流管出口 ・放流先 瑞梅寺川河口

測定結果					
項目	採水年月日	測定値	排水基準等 (※印:維持管理計画値)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
水素イオン濃度	令和5年3月1日	7.7	6~8 ※	令和5年3月22日	月1回
浮遊物質	〃	6mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
化学的酸素要求量	〃	7.9mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
生物化学的酸素要求量	〃	2.2mg/L	20mg/L以下 ※	〃	〃
窒素含有量	〃	1.7mg/L	10mg/L以下 ※	〃	〃
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	〃	0.92mg/L	200mg/L以下	〃	〃
燐含有量	〃	0.1mg/L未満	16(日間平均8) mg/L以下	〃	〃
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) (動植物油脂類含有量)	〃	1mg/L未満	(鉱油類) 5mg/L以下 (動植物油脂類) 30mg/L以下	〃	〃
ふっ素及びその化合物	〃	0.1mg/L	15mg/L以下	〃	〃
フェノール類含有量	〃	0.5mg/L未満	5mg/L以下	〃	〃
シアン化合物	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
銅含有量	〃	0.1mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
鉛及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
カドミウム及びその化合物	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
亜鉛含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
溶解性鉄含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
クロム含有量	〃	0.1mg/L未満	2mg/L以下	〃	〃
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	〃	0.0005mg/L未満	0.005mg/L以下	〃	〃
溶解性マンガン含有量	〃	0.1mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
大腸菌群数	〃	30個/cm ³ 未満	日間平均 3,000個/cm ³ 以下	〃	〃
砒素及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
1,4-ジオキサン	〃	0.05mg/L未満	10mg/L以下	〃	〃
アルキル水銀化合物	令和5年2月1日	検出せず	検出されないこと (定量限界 0.0005mg/L)	令和5年3月2日	年4回
六価クロム化合物	〃	0.05mg/L未満	0.5mg/L以下	〃	〃
セレン及びその化合物	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ポリ塩化ビフェニル	〃	0.0005mg/L未満	0.003mg/L以下	〃	〃
有機燐化合物	〃	0.10mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
ベンゼン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
チウラム	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
シマジン	〃	0.003mg/L未満	0.03mg/L以下	〃	〃
チオベンカルブ	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
トリクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
テトラクロロエチレン	〃	0.01mg/L未満	0.1mg/L以下	〃	〃
ジクロロメタン	〃	0.02mg/L未満	0.2mg/L以下	〃	〃
四塩化炭素	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
1,2-ジクロロエタン	〃	0.004mg/L未満	0.04mg/L以下	〃	〃
1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1mg/L未満	1mg/L以下	〃	〃
シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	0.04mg/L未満	0.4mg/L以下	〃	〃
1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3mg/L未満	3mg/L以下	〃	〃
1,1,2-トリクロロエタン	〃	0.006mg/L未満	0.06mg/L以下	〃	〃
1,3-ジクロロプロペン	〃	0.002mg/L未満	0.02mg/L以下	〃	〃
ほう素及びその化合物	〃	0.5mg/L	50mg/L以下	〃	〃
措置の必要性	なし				

4 施設の点検

項目	点検日	点検箇所	異常の有無	
遮水工	令和5年3月23日	中田しゃ水シート	左岸側 無 右岸側 無 締切堤 無	
		擁壁	中田貯留締切堤	天端コンクリート 無
			今津擁壁	天端コンクリート 無
調整池	令和5年3月31日	今津調整池	無	
浸出液処理施設	令和5年3月31日	取水設備	無	
		汚水受水槽	無	
		今津2系施設	無	
		今津3系施設	無	
		中田1系施設	無	
		中田2系施設	無	
		脱水施設	無	
		中田調整槽	無	
措置の必要性	なし			

注・「検出されないこと」とは、当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
・「定量限界」とは、その測定方法で正確に定量できる最低濃度のことをいう。
・「維持管理計画値」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値のことをいう。

5 ダイオキシン類の測定

測定結果						
項目	採取年月日	中田埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(中田10)	下流(中田5)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.12pg-TEQ/L	0.029pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	今津埋立場		水質環境基準値 (周縁地下水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
		上流(今津35)	下流(今津33)			
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.13pg-TEQ/L	0.068pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					
項目	採取年月日	西部污水处理場 放流水		水質排出基準 (放流水)	測定結果の 得られた年月日	測定頻度
ダイオキシン類濃度	令和4年7月25日	0.021pg-TEQ/L		10pg-TEQ/L以下	令和4年10月4日	年1回
措置の必要性	なし					

6 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	令和4年3月31日	1,105,720m ³	年1回