

臨海工場維持管理記録（1号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	6,338.98	6,586.63	1,136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.20	9,160.33	8,346.70	8,440.26	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	—	—	—	—	—	R2.1.1	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	946	944	944	—	—	—	—	—	947	940	946	944	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	161	162	160	—	—	—	—	—	162	162	166	165	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0	0	0	—	—	—	—	—	8	5	1	1	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R1.7.15~R1.7.20												
		ガス処理設備		—	R1.10.31~R1.11.1												
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。													
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.5.30												
		測定結果通知日		—	R1.8.29												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.046												
排ガス中のばい煙量 またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	R1.5.22	—	—	—	—	—	—	—	R2.1.8	—	R2.3.4	
		測定結果通知日		—	—	R1.6.27	—	—	—	—	—	—	—	R2.2.20	—	R2.3.31	
窒素酸化物	煙突	測定結果	ppm	250以下	—	25	—	—	—	—	—	—	—	35	—	37	
硫黄酸化物		規制基準	m3N/h	K値規制 (8.76)	—	109	—	—	—	—	—	—	—	—	119	—	111
		測定結果	m3N/h		—	0.040未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.047未満	—	0.047未満
		規制基準	ppm		—	1,370	—	—	—	—	—	—	—	—	1280	—	1200
測定結果		ppm	—		定量下限値未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	定量下限値未満	—	定量下限値未満
塩化水素		測定結果	mg/m3N		700以下	—	2未満	—	—	—	—	—	—	—	—	2未満	—
ばいじん	測定結果	g/m3N	0.08以下		—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	0.001未満

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値

※2 ダイオキシン類は年一回測定

※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

臨海工場維持管理記録（2号炉）

更新日 令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度											
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	—	処理量	t	—	0.00	0.00	0.00	373.79	7,208.95	8,897.11	9,190.78	7,004.72	8,670.93	4,782.13	8,601.17	8,580.58
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	—	—	—	—	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.1	R2.2.1	R2.3.1	R2.4.1
燃焼室ガス温度	—	測定結果	°C	—	—	—	—	—	942	943	943	939	941	950	948	946
集塵器入口温度	—	測定結果	°C	—	—	—	—	—	161	162	163	161	162	163	164	166
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R1.5.7~R1.5.11											
		ガス処理設備		—	R1.6.6~R1.6.7											
	備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.10.16											
		測定結果通知日		—	R1.11.22											
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.0071											
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	—	—	—	—	R1.8.20	R1.9.26	—	R1.11.8	R1.12.13	—	—	R2.3.3
		測定結果通知日		—	—	—	—	—	R1.10.2	R1.11.6	—	R1.12.13	R2.1.23	—	—	R2.3.31
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	—	—	—	—	55	36	—	33	39	—	—	38
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	—	—	—	—	111	111	—	109	105	—	—	111
		測定結果	m3N/h		—	—	—	—	0.044未満	0.047未満	—	0.044未満	0.041未満	—	—	0.046未満
		規制基準	ppm		—	—	—	—	1,290	1,200	—	1,260	1,310	—	—	1,240
		測定結果	ppm		—	—	—	—	定量下限値未満	定量下限値未満	—	定量下限値未満	定量下限値未満	—	—	定量下限値未満
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N	700以下	—	—	—	—	2未満	2未満	—	2未満	2未満	—	—	2未満
ばいじん	—	測定結果	g/m3N	0.08以下	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001未満

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値    ※2 ダイオキシン類は年一回測定    ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定

臨海工場維持管理記録（3号炉）

更新日

令和2年4月27日

	測定位置	項目		規制基準	令和元年度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
一般廃棄物	—	処理量	t	—	8,412.06	7,269.11	1,505.72	8,121.54	8,925.33	5,808.12	6,357.38	8,156.98	7,418.13	0.00	0.00	0.00	
燃焼ガス※1	—	測定結果通知日		—	R1.5.1	R1.6.1	R1.7.1	R1.8.1	R1.9.1	R1.10.1	R1.11.1	R1.12.1	R2.1.1	—	—	—	
燃焼室ガス温度	—	測定結果	℃	—	945	939	940	937	941	935	936	939	935	—	—	—	
集塵器入口温度	—	測定結果	℃	—	162	161	160	161	163	161	165	162	162	—	—	—	
一酸化炭素濃度	—	測定結果	ppm	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	
たい積したばいじんの除去	—	冷却設備	実施日	—	R1.12.25~R2.1.10												
		ガス処理設備		—	H30.11.5~H30.11.15												
		備考		—	冷却設備及びガス処理設備にたい積したばいじんの除去は、工場稼働中は自動で行われます。												
排ガス中のダイオキシン類濃度	煙突	排ガス採取日		—	R1.12.5												
		測定結果通知日		—	R2.1.23												
		測定結果	ng-TEQ/m3N	1以下	0.019												
排ガス中のばい煙量またはばい煙濃度	—	排ガス採取日		—	H31.4.19	R1.5.16	—	—	R1.8.9	—	—	R1.11.11	R1.12.6	R1.12.26	—	—	—
		測定結果通知日		—	R1.5.27	R1.6.27	—	—	R1.9.17	—	—	R1.12.19	R2.1.17	R2.2.5	—	—	—
窒素酸化物	—	測定結果	ppm	250以下	34	43	—	—	29	—	—	28	37	36	—	—	—
硫黄酸化物	煙突	規制基準	m3N/h	K値規制(8.76)	121	109	—	—	126	—	—	107	111	113	—	—	—
		測定結果	m3N/h		0.045未満	0.039未満	—	—	0.046未満	—	—	0.038未満	0.041未満	0.043未満	—	—	—
		規制基準	ppm		1,370	1,400	—	—	1,370	—	—	1,430	1,380	1,350	—	—	—
		測定結果	ppm		定量下限値未満	定量下限値未満	—	—	定量下限値未満	—	—	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	—	—	—
塩化水素	—	測定結果	mg/m3N	700以下	2未満	2未満	—	—	2未満	—	—	2未満	2未満	2未満	—	—	—
ばいじん	—	測定結果	g/m3N	0.08以下	0.001未満	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—

※1 燃焼ガスの測定結果は連続記録計の平均値      ※2 ダイオキシン類は年一回測定      ※3 排ガスは二月を越えない作業期間ごとに一回以上測定